



**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

**ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

На основу члана 53а Закона о измени и допуни Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13 УС,132/14)издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК ЛЕ-24 ТС „СРПОВ” SF6-10/0.4 kV у оквиру Постројења за пречишћавање отпадне воде ЛЕСКОВАЦ у Богојевцу**

<b>ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ</b>	Број предмета; датум	353-323/15-02 од 01.09.2015.год.	
	Број и датум издавања услова	353-323/15-02 од 10.09.2015.год.	
	Предмет	Локацијски услови за изградњу енергетског блока ЛЕ-24 ТС „СРПОВ” SF6-10/0.4 kV у оквиру Постројења за пречишћавање отпадне воде ЛЕСКОВАЦ у Богојевцу	
	Категорија објекта/ класификациона ознака	„Г” / 222420-трансформаторске станице и подстанце	
	Катастарско стање и приложена документација	Кп. Бр 1182 КО Богојевце Идејно решење бр. 1 (ИДР) од 2015.год	
	Адреса локације – место, улица и број изградње	Пут за Јашуњу - Богојевце	
	Плански основ	Просторни план града Лесковца – План детаљне регулације	
	Намена:	Обезбеђење електричне енергије за потребе фабрике за пречишћавање отпадних вода	
Постојећа намена земљишта	Земљиште у оквиру комплекса		
<b>ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ</b>			
<b>ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА</b>	Планирана намена парцеле	/	
	Начин привођења намени	Изградња објекта	Да
		Уклањање постојећег објекта ван постројења	Да
	индекс изграђености	постојећи	
	индекс заузетости %	постојећи	
	Намена зграде	енергетика	
	Спратност	П	
	Садржај зграде	Етапност у изградњи	Цео објекат
		Карактер	стални
	Регулациона линија	постојећа	
	Грађевинска линија	постојећа	
	Хоризонтални габарит	16,25*4,25	
	Коте	Апсолутна кота терена	+217,75 m
		Кота пода приземља	+0,10 m
		Кота венца	+220,45
		Кота слемена	/
	Положај на објекту	У складу са идејним решењем бр. 1-ИДР од 2015. Год.	
	Габарит и димензије	У складу са идејним решењем бр. 1-ИДР од 2015. Год.	
	Конструкција	Носећа зидана конструкција са масивном међуспратном конструкцијом	
	Услови прикључења на инфраструктуру и обезбеђење прикључака	Водовод	/
Канализација		/	
Електроенергетске инсталације		У складу са техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем бр.120582/1 од дана 09.09.2015. год. издатих од стране „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. Београд, регионални центар „ЈУГОИСТОК“ Ниш – „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Лесковац.	
Остали услови	Одводњавање атмосферске воде решити у оквиру комплекса Постојећи објекат трафостанице уклонити		
Посебни услови	У складу са тачком 4 наведених услова извођење радова на електроенергетским објектима ради стварања околности за реализацију потребно је регулисати посебним уговором са Електродистрибуцијом Лесковац		
Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека рока важења грађевинске дозволе, односно мишљења имаоца јавних овлашћења.		

	На основу чл. 42 Закона о измени и допуни закона о планирању и изградњи	На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова или у року од 30 дана од дана објављивања
	Такса:	Такса за израду услова наплаћена је у износу $0,3\% * 8.483.308,00 = 25.450,00$ динара на основу Одлуке о градским административним таксама Тар.бр.26 ( службени гласник града лесковца 224/15)
<b>Обрађивач</b>	<b>Шеф одсека</b>	<b>Начелник:</b>
Стојановић Сребрн. дипл. инг. грађ. 	 Стојановић Жикица, дипл. еџ.	Митенковић Јасминка, дипл. правник 