



Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за урбанизам  
Број предмета: ROP-LES-24218-LOC-3/2022  
Заводни бр.: 353-217/21-02  
Датум: 01.07.2022. год.  
Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву Предузећа за телекомуникације „А1 Србија д.о.о“, Милутина Миленковића бр.1ж, Београд, који је поднет преко пуномоћника –привредног друштва Шумадија ИнтелНет доо Београд, са седиштем у ул. Краља Владимира бр.56, Београд, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 09/20 и 52/21) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), доноси:

### **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Предузећа за телекомуникације „А1 Србија д.о.о“, Милутина Миленковића бр.1ж, Београд, који је поднет преко пуномоћника – привредног друштва Шумадија ИнтелНет доо Београд, са седиштем у ул. Краља Владимира бр.56, Београд, за издавање локацијских услова за изградњу локације радио-базне станице “НИ 4377\_02 ЛЕ\_Богојевце“, на КП 839/1 КО Навалин **због недостатака у садржини идејног решења.**

### *Образложење*

Подносилац захтева Предузеће за телекомуникације „А1 Србија д.о.о“, Милутина Миленковића бр.1ж, Београд, обратио се овом органу путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“ дана 24.06.2022. године, преко пуномоћника привредног друштва Шумадија ИнтелНет доо Београд, са седиштем у ул. Краља Владимира бр.56, Београд, захтевом бр. ROP-LES-24218-LOC-3/2022, заводни број 353-217/21-02, за издавање локацијских услова за изградњу локације радио-базне станице “НИ 4377\_02 ЛЕ\_Богојевце“, на КП 839/1 КО Навалин.

Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- катастарско-топографски план;
- идејно решење бр. 01-06/22 ИДР од јуна 2022. године (0. Главна свеска и 2/1. Пројекат конструкције у 4.Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране привредног друштва Шумадија ИнтелНет доо Београд, ул. Краља Владимира бр.56, Београд и оверено од стране главног и одговорног пројектанта Драгана Маринковић, дипл.инж.грађ.(бр.лиценце 310 G 285 08) који је и одговорно лице пројектанта

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено Идејно решење;
- да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења 01-06/22 ИДР од јуна 2022. године (0. Главна свеска и 2/1. Пројекат конструкције у 4.Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране пројектанта – привредног друштва Шумадија ИнтелНет доо Београд, ул. Краља Владимира бр.56, Београд и утврдио је следеће недостатке:

- на приложеном графичком прилогу пројекта Електроенергетских инсталација *Траса напојног кабла* пдф формата приказан је подземни кабл дефинисан као нови напојни кабл РР00-А 4×25 mm<sup>2</sup> L=12m ван граница предметне парцеле КП бр. 839/1 КО Навалин. Графички прилог *Траса напојног кабла* не садржи све потребне податке који се односе на приказ свих катастарских парцела преко којих прелази траса планираног подземног кабла РР00-А 4×25 mm<sup>2</sup>; Такође, наведени гафички приказ не садржи податак о бројевима свих катастарских парцела преко којих је планирна траса напојног кабла;
- у текстуалној документацији нису наведене све катастарске парцеле преко којих пролази планирани вод у графичкој документацији;
- како у приложеном Идејном решењу не постоји довољно података за изградњу подземног напојног кабла, потребно је дефинисати да ли је исти предмет захтева, у ком случају је потребно допунити идејно решење подацима потребним за издавање локацијских услова – (у Главној свесци у табели Општи подаци о објекту и локацији унети потребне податке који се односе на врсту, дужину напојног кабла, навести потребну класификациону ознаку у графичкој документацији приложити цртеже који садрже карактеристичне попречне профиле итд );
- у техничком опису идејног решења наводи се да око локације израђује ограда висине 1,90 м. Технички опис не садржи довољно података о врсти планиране ограде. Такође, графичка документација не садржи графичке приказе изгледа и пресека планиране ограде;
- у приложеном идејном решењу није достављен уговор о установљавању права службености пролаза за приступ јавној површини;
- ускладити класификациону ознаку и податке наведене о типу објекта у Табели Главне свеске Основни подаци о објекту и локацији;

Чланом 8. став 1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог Правилника, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање,

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за

одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је нису приложени докази о уплати одговарајуће таксе и накнаде, и утврђен је недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

**Обрађивач предмета**

Радмила Горуновић, дипл.инж.арх.

**Руководилац групе**

**за израду локацијских услова**

Александар Младеновић, дипл.инж.грађ.

**Шеф одсека за обједињену процедуру**

Душанка Здравковић, дипл.правни

**Шеф одељења за урбанизам**

Јасминка Миленковић, дипл.правник