



Република Србија

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-23128-LOC-1/2022

Заводни бр.: 353-243/22-02

Датум: 02.08.2022. год.

Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – Марије Момчиловић из Лесковца, ул. Суботичка бр.8ј, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 09/20 и 52/21) и члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), доноси:

### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев подносиоца Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – Марије Момчиловић из Лесковца, ул. Суботичка бр.8ј, за издавање локацијских услова за изградњу 10 kV кабловског вода од ТС 10/0,4 kV „Компред поље“ до ТС 10/0,4 kV „Берза 1“ у оквиру северне индустријске зоне у Лесковцу на КП бр. 321, 14289, 317, 14287/1, 15186, 15030, 15029/38, 15029/13, 15023/5 и 15029/23 КО Лесковац, **због недостатака у садржини Идејног решења.**

### *Образложење*

Подносилац захтева Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, обратио се овом органу путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“ дана 27.07.2022. године, преко пуномоћника – Марије Момчиловић из Лесковца, ул. Суботичка бр.8ј, захтевом бр. ROP-LES-23128-LOC-1/2022, заводни број 353-243/22-02, за издавање локацијских услова за изградњу 10 kV кабловског вода од ТС 10/0,4 kV „Компред поље“ до ТС 10/0,4 kV „Берза 1“ у оквиру северне индустријске зоне у Лесковцу на КП бр. 321, 14289, 317, 14287/1, 15186, 15030, 15029/38, 15029/13, 15023/5 и 15029/23 КО Лесковац.

Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- катастарско-топографски план;
- Идејно решење бр. ИДР-1406/2022, из јуна 2022.године (0. Главна свеска, 4. Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране пројектанта – „Симел електро“

Лесковац, ул. Саве Ковачевића бр.74, оверено од стране одговорног лица пројектанта Предрага Станковића, и главног и одговорног пројектанта Николе Симића, дипл.инж.ел., број лиценце 350 П140 16.

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено Идејно решење;
- да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења бр. ИДР-1406/2022, из јуна 2022.године (0. Главна свеска, 4. Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране пројектанта – „Симел електро“ Лесковац, ул. Саве Ковачевића бр.74, и утврдио је следеће:

1. У Главној свесци у делу Основни подаци о објекту и локацији, наведено је да су димензије кабловског рова: 0,8 x 0,4 x 25 m. Увидом у графички део техничке документације, као и податак о дужини трасе подземног прикључног вода (која износи 1542 m), утврђено је да податак о дужини рова није у складу са дужином трасе. Такође, утврђено је да је за предметни објекат – 10 kV кабловски вод, у складу са правилима из планског основа, потребно предвидети дубину рова од 1 m, док је Идејним решењем предвиђено 0,8 m.
2. У техничком опису Идејног решења наведено је: „На удаљености од око 50м након коловозног пута, кабловски вод прелази у КП 15029/28“. Потребно је кориговати број катастарске парцеле, с обзиром на то да се ради о КП бр. 15029/38 а не о КП бр. 15029/28..
3. У техничком опису Идејног решења наведено је: „Кабловски вод се полаже кроз КП 317 у дужини 37м на удаљености од најмање 0,3м од регулационе линије са КП 316.“ Утврђено је да је удаљење дефинисано од међне линије са суседном катастарском парцелом, а не од регулационе линије, стога је потребно у овом делу терминолошки ускладити технички опис.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,

поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

### **Обрађивач предмета**

Ивана Радосављевић, дипл.инж.арх.

### **Руководилац групе за локацијске услове**

Александар Младеновић, дипл.инж.грађ.

### **Шеф одсека за обједињену процедуру**

Душанка Здравковић, дипл.правник

### **Шеф одељења за урбанизам**

Јасминка Миленковић, дипл.правник