



Република Србија

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-3716-LOC-3/2022

Заводни бр.: 353-246/22-02

Датум: 11.08.2022. год.

Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву предузећа ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, који је поднет преко пуномоћника – Марине Јаначковић, запослене у ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 09/20 и 52/21) и члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев предузећа ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, који је поднет преко пуномоћника – Марине Јаначковић, запослене у ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, за издавање локацијских услова за изградњу напојног подземног вода 0,4 kV на КП бр. 7313/1, КП бр. 1453 КО Губеревац за напајање РБС Доњи Губеревац, **због недостатака у садржини Идејног решења.**

Образложење

Подносилац захтева, предузеће ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, обратило се овом органу путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“ дана 04.08.2022. године, преко пуномоћника – Марине Јаначковић, запослене у ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, захтевом бр. ROP-LES-3716-LOC-3/2022, заводни број 353-246/22-02, за издавање локацијских услова за изградњу напојног подземног вода 0,4 kV на КП бр. 7313/1, КП бр. 1453 КО Губеревац за напајање РБС Доњи Губеревац.

Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- катастарско-топографски план;
- Идејно решење бр. 33/213/22, од 01.08.2022.године (0. Главна свеска, 1. Идејно решење) урађено од стране пројектанта ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, оверено од стране одговорног лица пројектанта

Маријане Тодоровић, дипл.инж.грађ., и главног и одговорног пројектанта Саше Стојановића, дипл.инж.ел., број лиценце 350 J126 10.

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено Идејно решење;
- да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења бр. 33/213/22, од 01.08.2022.године које је урађено од стране пројектанта – ЦЕТИН д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, и утврдио је следеће:

1. У Главној свесци недостаје табела Основни подаци о објекту и локацији;
2. У Главној свесци и техничком опису није дефинисана дубина кабловског рова. У складу са одредбама чл. 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019), потребно је да графичка документација садржи карактеристичне попречне профиле;
3. У Главној свесци није дефинисана дужина кабла. Потребно је навести дужину кабла, уз усклађивање приказане дужине у ситуационом плану, са податком о дужини кабла наведеном у техничком опису и у Главној свесци;
4. У табели 0.7. Општи подаци о објекту и локацији није уписан назив планског основа;
5. Потребно је употпунити технички опис (у делу који се односи на дубину укопавања, као и на одстојања предметног кабловског вода код укрштања и паралелног вођења са осталим врстама водова) са правилима из планског основа – Просторни план града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 12/11):

3.1.1.3. Енергетска инфраструктура

3.1.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура

Услови за подземну електромрежу:

- дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0,70 m, односно 0,90 m за каблове 10 kV;
- електромрежу полагати на минималном растојању од 0,5 m од темеља објеката и 1,0 m од коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
- укрштање ел. кабловског вода са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем кабловског вода у бетонски ров или бетонску односно пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода;
- дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80 m;
- међусобни размак електроенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,7 m код паралелног вођења и минимално 0,2 m код укрштања; обезбедити кабловске водове од међусобног контакта како код паралелног вођења тако и код укрштања;
- код паралелног вођења електро и телекомуникационих каблова минимално растојање је 0,50 m за каблове напона 1 kV 10 kV и 20 kV а 1,0 m за каблове напона 35 kV.

- растојање приликом укрштања са телекомуникационим кабловима не сме бити мање од 0,50 m; укрштање са телекомуникационим каблом у насељу је под минималним углом од 30° по могућству што ближе 90°, а ван насеља минимални угао од 45°; по правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла;
 - није дозвољено паралелно полагање електроенергетског кабла испод или изнад водоводних и канализационих цеви;
 - хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви је минимално 0,5 m за каблове 10 kV, односно 0,4 m за остале каблове;
 - вертикални размак ел. енергетског кабла код укрштања са водоводном или канализационом цеви може да буде испод или изнад цеви на минималној удаљености од 0,4 m за каблове 35 kV или минимално 0,3 m за остале каблове;
 - у ситуацијама када није могуће постићи прописане минималне удаљености, односно размаке, ел. кабл се провлачи кроз заштитну цев;
 - није дозвољено паралелно полагање ел. каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви;
 - размак између ел. каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу у насељеним местима је минимално 0,80 m, а изван насеља 1,2 m; у ситуацијама када су просторни услови неадекватни ел. кабл се мора полагати у заштитној цеви на минималном расојању 0,30 m, дужина цеви мора бити најмање 2,0 m са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.
6. У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019), Пројекат електроенергетских инсталација прилаже се као свеска бр.4, док је у ИДР-у приложен као свеска бр. 1.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од

3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач предмета

Ивана Радосављевић, дипл.инж.арх.

Руководилац групе за локацијске услове

Александар Младеновић, дипл.инж.грађ.

Шеф одсека за обједињену процедуру

Душанка Здравковић, дипл.правник

Шеф одељења за урбанизам

Јасминка Миленковић, дипл.правник