

Република Србија  
ГРАД ЛЕСКОВАЦ  
Градска управа за урбанизам,  
и стамбено-комуналне послове  
Број: 353-335/15-02  
06.10.2015.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца, поступајући по захтеву **Ђорђевић Јелене из Белог Потока, за издавање локацијских услова за изградњу прикључног нисконапонског вода за напајање пословног објекта (хладњаче) на КП бр. 359/1 и 360/1 КО Бели Поток**, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 30. став 2. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015) доноси:

### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Ђорђевић Јелене из Белог Потока, за издавање локацијских услова за изградњу прикључног нисконапонског вода за напајање пословног објекта (хладњаче) на КП бр.359/1 и 360/1 КО Бели Поток, због **недостатака у садржини достављеног идејног решења.**

### Образложење

Подносилац захтева Ђорђевић Јелена из Белог Потока, поднела је овом органу дана 23.09.2015.год. захтев бр. 353-335/15-02, за изградњу прикључног нисконапонског вода за напајање пословног објекта (хладњаче) на КП бр.359/1 и 360/1 КО Бели Поток.

Увидом у достављено Идејно решење бр.107-1 од 23.09.2015.год. које је урађено од стране ГП "Инвестградња" д.о.о., ул. Југ Богдана бб - Лесковац, утврђено је да предложена траса изградње НН кабла (**подземно** од ТС 10/0,4 кВ до постојећег нисконапонског стуба С1 и **надземно** од стуба С1 до постојећег нисконапонског стуба С8 и главног разводног ормана /ГРО/ пословног објекта хладњаче на КП бр.359/1 и 360/1 КО Бели Поток) није у складу са Техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем, бр. 5709/1 од 18.03.2015.год. (потврђени дописом бр. 154919/1 од 29.09.2015.год. од стране оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар "Југоисток" Ниш, "Електродистрибуција Лесковац") у којима је под тачком 2. "Технички опис прикључка" у делу - опис врсте прикључка и начин прикључења мерног места наведено следеће:


**"Прикључак извести подземним каблом** одговарајућег типа и пресека (препоручује се тип ППОО-А) од НН развода ТС 10/0,4кВ Бели Поток2, 250кВА, типа КБТС до објекта".

Обзиром да горе наведено идејно решење није у складу са наведеним техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем, решено је као у диспозитиву овог закључка.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840 - 742341843 - 24 са позивом на бр. 97 21-058.

Ако се у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страни надлежног органа <http://www.jedinstvenisalter.gradleskovac.org/dokumenta.l2.html> поднесе усаглашени захтев са свим отклоњеним утврђеним недостацима у овом закључку, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса.

**Обрађивач**



---

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

**Шеф Одсека за обједињену процедуру**



---

Жикица Стојановић, дипл. еџц

**Начелник**



---

Јасминка Миленковић, дипл. прав.