



Република Србија

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-18912-LOC-1/2023

Заводни бр.: 353-202/23-02

Датум: 26.06.2023. год.

Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – Стефановић Ненада из Лесковца, ул. Гаврила Принципа бр.15, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 09/20 и 52/21) и члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев подносиоца Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – Стефановић Ненада из Лесковца, ул. Гаврила Принципа бр.15, за издавање локацијских услова за изградњу стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV „Жижавица 2“ 100 kV и надземног прикључног 10 kV вода на КП бр. 268/1 КО Жижавица, **због недостатака у садржини идејног решења.**

Образложење

Подносилац захтева Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, Лесковац, обратио се овом органу путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“ дана 20.06.2023. године, преко пуномоћника – Стефановић Ненада из Лесковца, ул. Гаврила Принципа бр.15, захтевом бр. ROP-LES-18912-LOC-1/2023, заводни број 353-202/23-02, за издавање локацијских услова за изградњу стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV „Жижавица 2“ 100 kV и надземног прикључног 10 kV вода на КП бр. 268/1 КО Жижавица.

Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- катастарско-топографски план;
- Идејно решење бр. ИДР-ЕЕН-02-05/23 из маја 2023.године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране „Мултитек електроник“ д.о.о. Лесковац, ул. Стевана Сремца бр. 14, оверено од стране главног и одговорног

пројектанта Марка Ђирковића, дипл. инж. ел., број лиценце 351 I072 21, и одговорног лица пројектанта Ненада Стефановића

- Услови за пројектовање и прикључење објекта: стамбени објекат, спратности П+1 и економски објекат за складиштење пољопривредних производа и пољопривредне механизације, спратности П, на КП бр. 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 267/1, 267/2 све у КО Жижавица, број 80.0.0.0-Д-10.02-89148-22 од 14.03.2022.године, издати од стране Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул.Стојана Љубића бр.19, Лесковац
- Услови за пројектовање и прикључење објекта: стамбени објекат, спратности П+Пк – објекат бр.1 и економски објекат за складиштење пољопривредних производа и пољопривредне механизације, спратности П – објекат бр. 2, на КП бр.372/1, 372/2, 374/1, 374/2 и 375/1 све у КО Жижавица, број 2460800-Д-10.02-311321-22 од 25.07.2022.године, издати од стране Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул.Стојана Љубића бр.19, Лесковац
- Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката, број 2540400-Д.10.02-67306/1 од 13.02.2023.године

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено Идејно решење;
- да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења бр. ИДР-ЕЕН-02-05/23 из маја 2023.године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација) урађено од стране „Мултитек електроник“ д.о.о. Лесковац, ул. Стевана Сремца бр. 14, и утврдио је следеће:

1. У предметном захтеву наведено је да се локацијски услови траже за изградњу стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV „Жижавица 2“ 100 kV и надземног прикључног 10 kV вода, док је у главној свесци у табели 0.7 Општи подаци о објекту и локацији, у делу Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела, наведено „Трасирање подземног прикључног кабловског 1 kV вода...“ што једно с другим није усклађено;
2. Потребно је ускладити податке о финансијеру у свим деловима техничке документације;
3. Није приложена графичка документација у .dwg формату, сходно одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019).
4. Није искотирано растојање од будућих објеката, с обзиром на то да је за предметну парцелу издата грађевинска дозвола број 351-15323/23-02, ROP-LES-3429-CPI-5/2023 од 17.03.2023.године, издата од стране Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам
5. Имајући у виду правила планског документа – Просторни план града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“ број 12/11), дефинисана у делу 3.1.1.3. Енергетска инфраструктура, 3.1.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура:

„Услови за надземну електромережу:

- НН самоносиви кабловски склоп постављати на бетонске стубове са међусобним размаком до 40 m (у специфичним ситуацијама могу се полагасти на фасади објекта по важећим прописима и нормативима);
- није дозвољено полагање нисконапонских и самоносивих кабловских снопова у земљу или у малтер;
- само у изузетним случајевима могу се водити водови преко или у близини објекта за стални боравак људи (вођење водова преко објекта је и када се вод налази на 3 m од објекта (10 kV) или 5 m од објекта (напон већи од 10 kV));
- када се водови воде изнад објекта неопходно је појачање изолације, а за објекте где се задржава већи број људи потребна је и механички појачана изолација;
- није дозвољено постављање зидних конзола или кровних конзола и носача водова на стамбеним зградама преко којих прелазе ВН надземни водови;
- није дозвољено водити надземне водове изнад објекта у којима се налазе лакозапаљиви материјали, на пролазу поред таквих објекта хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3 m а износи најмање 15,0 m;
- одређивање сигурносних удаљености и висина од објекта, као и укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама врши се у складу са Правилником о техничкоим нормативима за изградњу надземних и електроенергетских водова напона од 1 kV до 400 kV,“

потребно је у Идејном решењу искотирати висину стуба/стубова и приказати усклађеност са свим наведеним правилима.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач предмета

Ивана Радосављевић, дипл.инж.арх.

Руководилац групе за локацијске услове

Александар Младеновић, маст.инж.грађ.

Шеф одсека за обједињену процедуру

Душанка Здравковић, дипл.правник

Шеф одељења за урбанизам

Јасминка Миленковић, дипл.правник