



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-26787-LOC-1/2024

Заводни бр.: 353-238/24-02

Датум: 29.08.2024.год.

Лесковац

Градска управа Града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву подносиоца захтева Електродистрибуције д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.16, који је поднет преко пуномоћника – Марије Д. Момчиловић, ул. Суботичка бр.8ј, Лесковац, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 и 62/2023), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23), доноси:

### ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Електродистрибуције д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.16, који је поднет преко пуномоћника – Марије Д. Момчиловић, ул. Суботичка бр.8ј, Лесковац, за издавање локацијских услова за изградњу напојног кабла 0,4kV за прикључење објекта: стамбено пословни објекат са више стамбених јединица, вишепородични стамбени објекат, спратности По+П+4+Пс, ул. Жике Илића, Лесковац на КП бр. 15288 КО Лесковац. из ТС 10/0,4kV "Млинска 2" на КП бр. 7429 КО Лесковац а преко КП бр.7426, 14306, 7279 и 7280/1 све у КО Лесковац, **због недостатака у садржини идејног решења.**

### *Образложење*

Електродистрибуција д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.16, обратио се овом органу дана 26.08.2024.године преко пуномоћника – Марије Д. Момчиловић, ул. Суботичка бр.8ј, Лесковац, путем Централног електронског система обједињене процедуре, захтевом бр. ROP-LES-26787-LOC-1/2024, заводни број 353-238/24-02 за издавање локацијских услова за изградњу напојног кабла 0,4kV за прикључење објекта: стамбено пословни објекат са више стамбених јединица, вишепородични стамбени објекат, спратности По+П+4+Пс, ул. Жике Илића, Лесковац на КП бр. 15288 КО Лесковац. из ТС 10/0,4kV "Млинска 2" на КП бр. 7429 КО Лесковац а преко КП бр.7426, 14306, 7279 и 7280/1 све у КО Лесковац. Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- доказ о уплати таксе и накнаде;
- Идејно решење бр. ИДР – 1906/2024, од августа 2024. године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација), урађено од стране „ЕЛЕКТРОНС“ Медвеђа ул. Краља Милана бр.202 оверено од стране одговорног лица пројектанта и главног пројектанта Николе Г.Симић, дипл.инж.ел.. број лиценце 350 P140 16.

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/20123), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев није поднет у прописаној форми и да не садржи све потребне податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејно решење бр. ИДР – 1906/2024, од августа 2024. године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација), урађено од стране „ЕЛЕКТРОНС“ Медвеђа ул. Краља Милана бр.202 и утврдио је следеће недостатке:

1. Увидом у приложену графичку документацију .dwg формата утврђено је да недостаје прилог *Траса кабловског вода* који је потребан ради утврђивања усклађености планиране трасе са правилима из важећих планских докумената и доступним ДКП подлогама; Важећим планским документима дефинисани су **услови за подземну електромрежу**:
  - дубина рова за полагање електрокаблова је минимално 0.80 м, односно 1 м за каблове 10kV;
  - ел.мрежу полагати на минималном растојању од 0.5м од темеља објеката и 1.0м од коловоза; по могућности мрежу полагати у простору зелених површина;
2. Увидом у приложени катастарско-топографски план на парцели КП бр. 15288 КО Лесковац евидентиран је један објекат спратности П0+П+4+Пс. Док је из података наведених у главној свесци: „напојни кабл 0,4kV за прикључење објекта: **стамбено пословни објекат са више стамбених јединица, вишепородични стамбени објекат, спратности По+П+4+Пс** недовољно јасно да ли се ради о једном или два објекта. Потребно је ускладити текстуални и графички део идејног решења;
3. У Главној свесци, у табели Општи подаци о објекту и локацији, у делу који се односи на назив просторног и урбанистичког плана, потребно је дописати и **Измене и допуне Плана генералне регулације 1- ужи градски центар у Лесковцу (Службени гласник града Лесковца 33/19) и Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр. 7280 и 7282 КО Лесковац** потврђен од стране Градске управе града Лесковца, Одељења за урбанизам, под бројем 350-393/22-02 од 10.11.2022.године ;
4. У главној свесци у табели – Основни подаци о објекту и локацији у делу - *димензије објекта* – број катастарске парцеле наведе су КП бр. 7426, 7280, 7282, 7279 и 14306 КО Лесковац. Како се предметни захтев односи на издавање локацијских услова за изградњу напојног кабла 0,4kV за прикључење објекта: **стамбено пословни објекат са**

више стамбених јединица, вишепородични стамбени објекат, спратности По+П+4+Пе, ул. Жике Илића, Лесковац на КП бр. 15288 КО Лесковац, из ТС 10/0,4кV "Млинска 2" на КП бр. 7429 КО Лесковац а преко КП бр.7426, 14306, 7279 и 7280/1 све у КО Лесковац потребно је ускладити бројеве катастраских парцела у свим деловима техничке документације.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/23), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, неупуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службенигласник РС", бр. 96/23), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједиње процедуре електронским путем ("Службенигласник РС", бр. 96/23).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

#### **Обрађивач**

Радмила Горуновић, дипл.инж.арх.

#### **Руководилац групе за израду локацијских услова**

Александар Младеновић, маст.инж.грађ.

#### **Шеф одсека за обједињену процедуру**

Душанка Здравковић, дипл.правник

#### **Шеф одељења за урбанизам**

Јасминка Миленковић, дипл.правник