



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-27461-LOC-1/2024

Заводни бр.: 353-242/24-02

Датум: 03.09.2024. год.

Лесковац

Градска управа Града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву подносиоца захтева Зорана Вучковића, ул. Светог Саве бр.95, Пресечина, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – „МН систем инжењеринг“, ул. Краља Петра првог бр.18/17, Лесковац, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 и 62/2023), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Зорана Вучковића, ул. Светог Саве бр.95, Пресечина, Лесковац, који је поднет преко пуномоћника – „МН систем инжењеринг“, ул. Краља Петра првог бр.18/17, Лесковац, за издавање локацијских услова за изградњу СТС 10/0,4 kV/kV, 50kVA, на КП бр. 786/2 КО Велико Трњане, због **недостатака у садржини идејног решења.**

Образложење

Зоран Вучковић, ул. Светог Саве бр.95, Пресечина, Лесковац, обратио се овом органу дана 30.08.2024. године преко пуномоћника „МН систем инжењеринг“, ул. Краља Петра првог бр.18/17, Лесковац, путем Централног електронског система обједињене процедуре, захтевом бр. ROP-LES-27461-LOC-1/2024, заводни број 353-242/24-02 за издавање локацијских услова за изградњу изградњу СТС 10/0,4 kV/kV, 50kVA, на КП бр. 786/2 КО Велико Трњане. Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- овлашћење;
- сагласност број УОП -II:9905-2024 од 23.08.2024. год. оверена код јавног бележника Јасмине Спасић, ул. Пана Ђукића бр.42, Лесковац;
- уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката;
- доказ о уплати таксе и накнаде;
- катастарско-топографски план;
- Идејно решење бр. 167/0-08/2024, од августа 2024. године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација), урађено од стране „МН систем инжењеринг“, ул. Краља Петра првог бр.18/17, Лесковац, оверено од стране одговорног лица пројектанта и главног пројектанта Ненада Митровића, дипл.инж.ел. број лиценце 350 В453 05.

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/20123), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев није поднет у прописаној форми и да не садржи све потребне податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења бр. 167/0-08/2024, од августа 2024. године (0. Главна свеска и 4. Пројекат електроенергетских инсталација), урађеног од стране „МН систем инжењеринг“, ул. Краља Петра првог бр.18/17,Лесковац и утврдио је следеће недостатке:

1. Потребно је податке наведене у предметном захтеву ускладити са подацима о инвеститору и финансијеру наведене у приложеној техничкој документацији;
2. Увидом у приложене услове за пројектовање и прикључење број 2541200-D.10.02.77217-24 од 28.02.2024. године издате од Електродистрибуције д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, Огранак Електродистрибуција Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.16 и увидом у приложени Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број 25411200-Д.10.02-77217/5-24 од 28.05.2024. год, утврђено је да се ЕЕО гради ради стварања услова за **прикључење економског објекта за смештај пољопривредне механизације и алата**. У текстуалној документацији идејног решења наводи се да је намена објекта који се прикључује - пословање. Потребно је кориговати наведену намену објекта у текстуалној документацији идејног решења;
3. Предметни захтев односи на изградњу СТС 10/0,4 kV/kV, 50kVA, на КП бр. 786/2 КО Велико Трњане. Потребно је допунити да се предметни захтев односи на **изградњу СТС 10/0,4 kV/kV, 50kVA, на КП бр. 786/2 КО Велико Трњане са прикључењем на надземни далековод и замену постојећег високонапонског стуба на КП бр.736 КО Доње Трњане**. (насловна страна главне свеске, насловна страна пројекта електроенергетских инсталација, као и остали делови идејног решења у делу који се односи на предметни објекат);
4. Сходно члану 36 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 96/23) потребно је као посебан документ приложити списак свих катастарских парцела које су предмет захтева, потписан од стране главног пројектанта;
5. Увидом у приложено идејно решење евидентирано је да се предметни напојни вод и СТС поставља у заштитном појасу државног пута те је сходно томе потребно приложити Прилог 10 у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 96/23);
6. Главну свеску идејног решења допунити графичким приказима у складу са чланом 25 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 96/23);
7. Графичку документацију допунити одговарајућим цртежима - карактеристични пресеци/изгледи предметног **високонапонског стуба на КП бр.736 КО Доње Трњане**. Такође, на ситуационом плану утврђено је да је високонапонски стуб означен симболом који је приказан и преко суседне парцеле КП бр. 737 КО Велико Трњане.

Потребно је ускладити графички и текстуални део идејног решења у смислу наведених предметних парцела;

8. Такође, графички прилог ДИСПОЗИЦИЈА СТС 10/0,4kV/kV,50kVA „ВЕЛИКО ТРЊАНЕ 5“, И СИТУАЦИЈА ПРИКЉУЧЕЊА НА НАДЗЕМНИ ДАЛЕКОВОД 10kV допунити искотиралим удаљењима (СТС и планираног високонапонског стуба) од суседних катастарских парцела и објеката.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/23), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, неупуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/23), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/23).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач

Радмила Горуновић, дипл.инж.арх.

Руководилац групе за израду локацијских услова

Александар Младеновић, маст.инж.грађ.

Шеф одсека за обједињену процедуру

Душанка Здравковић, дипл.правник

Шеф одељења за урбанизам

Јасминка Миленковић, дипл.правник