



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа
Одељење за урбанизам
Број предмета: ROP-LES-31654-LOC-1/2024
Заводни бр.: 353-261/24-02
Датум: 31.10.2024.год.
Лесковац

Градској управи града Лесковца, Одељењу за урбанизам, путем централног електронског система обједињене процедуре, дана 01.10.2024.год., обратио се ЈУГО ХЕМ ДОО Лесковац, ул. Индустријска бр.20, преко пуномоћника ДРАФТИНГ ЕКО ДОО Лесковац, ул. Бабички одред бр.21, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 8. став 2. и члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/2023), доноси:

ЗАКЉУЧАК

Одбацује се захтев: ЈУГО ХЕМ ДОО Лесковац, ул. Индустријска бр.20, за издавање локацијских услова за одвајање атмосферске и фекалне канализације у комплексу Југо Хема-а на КП бр. 2104 КО Лесковац, због недостатка које је утврдио ималац ЈКП „Водовод“ Лесковац.

Образложење

Градској управи града Лесковца, Одељењу за урбанизам, путем система за електронско подношење пријава „еДозволе“, дана 01.10.2024.год., под бројем ROP-LES-31654-LOC-1/2024, заводни бројем 353-261/24-02, обратио се ЈУГО ХЕМ ДОО Лесковац, ул. Индустријска бр.20, преко пуномоћника ДРАФТИНГ ЕКО ДОО Лесковац, ул. Бабички одред бр.21, захтевом за одвајање атмосферске и фекалне канализације у комплексу Југо Хема-а на КП бр. 2104 КО Лесковац.

У поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чланом 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023) у склопу ЦЕОП-а прибављена је документација од РГЗ-а, а након тога у склопу ЦЕОП-а прибављени су и услови од имаоца јавних овлашћења: ЈКП „Водовод“ Лесковац, Телеком Србија а.д. и ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“.

Ималац Јавног овлашћења ЈКП „Водовод“ Лесковац у одговору на захтев за издавање услова за пројектовање бр. 115/2024 од 14.10.2024. године, навео је следеће:

" На предметној локацији постоји изграђена улична канализациона мрежа профила Ø600 која се улива у индустријски колектор димензионисан само за одвођење фекалних и атмосферских вода са саобраћајница. Упуштање атмосферских вода са комплекса привредних субјеката је ограничено, с обзиром на капацитете постојеће инфраструктуре.

Такође Одлуком о водоводу и канализацији града Лесковца члан 29, забрањено је одвођење атмосферских вода са кровова, дворишта, стаза и других површина корисника, као и површина јавне намене у фекалну канализациону мрежу. Све атмосферске воде додатно оптерећују

централни систем пречишћавања отпадних вода у Богојевицу и неповољно утичу на њен рад, тако да је императив да се атмосферске воде са комплекса привредних субјеката упуштају у зелене површине или упијајуће бунаре.

Све употребљене воде које се упуштају у уличну канализациону мрежу треба прилагодити условима које прописују МДК вредности Правилника о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Сл.гласник града Лесковца" бр.29/17).

На основу напред наведеног, у зависности од квалитета отпадне воде која се испушта у зелену површину на предметној парцели, предвидети одговарајући предтретман. За отпадне воде из предметног објекта предвидети ревизиону шахту за узорковање, а пре упуштања у зелену површину у комплексу.

Када се на предметној локацији изгради систем за одвођење атмосферских вода, створиће се услови за прикључење и одвођење атмосферске воде са комплекса привредних субјекта на предметној локацији."

Како је од стране имаоца Јавних овлашћења ЈКП „Водовод“ Лесковац утврђени недостатаци, то нису испуњени услови за даље поступање по предметном захтеву, па је сходно члану 8. став 2. и члану 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/2023), одлучено је као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/2023).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 21-058.

Обрађивач,

Александар Младеновић, мастер инж.грађ.

Шеф обједињене процедуре

Душанка Здравковић, дипл. прав.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Јасминка Миленковић, дипл. прав.