



**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

**ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

На основу члана 53а Закона о измени и допуни Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13 УС, 132/14 и 145/14) издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ VODOVODNE MREŽE u ul. Илинденској**

<b>ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ</b>	Број предмета; датум	353-383/15-02 од 24.12.2015.год.		
	Број и датум издавања услова	353-383/15-02 од 26.01.2016. год.		
	Предмет	Локацијски услови за реконструкцију водоводне мреже у улици Илинденској у Лесковцу		
	Категорија објекта/ класификациона ознака	„Г” / 222210 - локални водоводи		
	Катастарско стање и приложена документација	Кп. Бр 14307/1, 8181, 8097, 8112 и 8147 КО Лесковац Идејно решење бр. 1175/ИДР/0, урађеног код „SET” (System Engineering Team) Шабац		
	Адреса локације – место, улица и број изградње	Лесковац, ул. Илинденска (Сат мала)		
	Плански основ	План генералне регулације 5, зона 2а		
	Намена	Обезбеђивање комуналне инфраструктуре- водовода		
Постојећа намена земљишта	Јавна површина			
<b>ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ</b>				
<b>ММрежа се прикључује на постојећу водоводну мрежу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА</b>	Планирана намена парцеле	саобраћајница		
	Начин привођења намени	Реконструкција постојеће инсталације	Да	
		Замена постојећих цеви	Да	
	Врста радова	Замена постојеће водоводне мреже профила СПЕ Ø63 mm и профила 5/4", водоводном мрежом профила Ø100 mm		
	Садржај инсталација	Површина парцеле	/	
		Дужина реконструисане водоводне мреже	192 m	
		Дубина укопавања	1.00 m	
		Мрежа се прикључује на постојећу водоводну мрежу	У улици Сутјеска на КМØ160 mm, У улици Светоилијској на С Ø300 mm	
	Траса мреже	Према ИДР		
	Грађевинска линија	/		
	Хоризонтална регулација	Подужни и попречни падови према ИДР		
	Положај	У коловозној конструкцији	Према приказима у профилима ИДР	
	подлога	Носећа конструкција саобраћајнице		
		Водовод	Према условима за пројектовање и изградњу имаоца јавних овлашћења ЈКП „Водовод” Лесковац бр. 352-1/15-1 од 05.01.2016.г	
		Електроенергетске инсталације	У складу са техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем привредног друштва „Југоисток” – Ниш, „Електродистрибуција” Лесковац бр. 1920/2 од 13.01.2016. г. При чему посебну пажњу обратити на постојање подземних електроенергетских објеката	
Телеком Србија		Посебну пажњу обратити при извођењу радова на постојање ГТ инсталације а о радовима на време обавестити имаоца јавних овлашћења ЈП „Телеком Србија”		
Гасификација		При извођењу радова обавестити предузеће за изградњу гасоводног система „Југоросгаз” АД		
Остали услови	Цене услова и прикључака садржане су у приложеним условима Имаоца јавних овлашћења			
Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека рока важења грађевинске дозволе, односно мишљења имаоца јавних овлашћења.			

<p>На основу чл. 42 Закона о измени и допуни закона о планирању и изградњи</p>	<p>На издате локацијске услове миже се поднети приговор надлежном Градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.</p>	
<p>Такса:</p>	<p>Такса за израду услова <sup>СЕ</sup> <del>из</del>плаћена на основу Одлуке о градским административним таксама Тар.бр.13. ( службени гласник града лесковца5/15)</p>	
<p><b>Обрађивач</b></p>	<p><b>Шеф одсека</b></p>	<p><b>Лице овлашћено за обављање послова из надлежности начелника:</b></p>
<p>Стојановић Сребрн. дипл. инг. грађ.</p> 	<p>Стојановић Жикица, дипл. еџц.</p> 	<p>Миленковић Јасминка, дипл. правник</p> 