

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

На основу члана 53а Закона о измени и допуни Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13 УС, 132/14 и 145/14) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ



у насељу „Славко Златановић“

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ	Број предмета; датум Број и датум издавања услова	353-387/15-02 од 30.12.2015.год. 353-387/15-02 од 08.03.2016. год.
	Предмет	Локацијски услови изградњу воводне мреже у насељу „Славко Златановић“
	Подносилац захтева:	ЈКП „Водовод“ Лесковац, Пана Ђукића 14
	Категорија објекта	„Г“
	Класификациона ознака	222210 - локални цевоводи за дистрибуцију воде
	Катастарско стање и приложена документација	кп. бр 14320/9, 12762/1, 12763, 12638/6, 12639/1, 12639/2, 12273/2 и 12641 КО Лесковац Идејно решење бр. 13020 ЈКП „Водовод“ Лесковац Копија катастарског плана водова бр. 956-01-8/2016 од 28.01.2016. год
	Адреса локације – место, улица и број	Лесковац, насеље Славка Златановића
	Плански основ	План Генералне Регулације 10 и План детаљне регулације за део насеља Славко Златановића
	Намена	Обезбеђивање комуналне инфраструктуре – водоводна мрежа
	Постојећа намена земљишта	Јавна површина

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

ММрежа се прикључује на постојећу водоводну мрежу ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	Планирана намена парцела	саобраћајница		
	Начин привођења намени	Реконструкција постојеће мреже	Не	
		Изградња воводне мреже	Да	
	Врста радова	- Полагање цевоводне инсталације ПЕХД Ø 110 у дужини 707 m		
	Прикључак на постојећу мрежу	- Прикључује се на постојећу мрежу КМ Ø 140 у улици Славко Златановић		
	Садржај инсталације	Дужина мреже	707 m	
		Врста цеви	Тврди полиетилен ХДПЕ високе густине ПЕ 100 у складу са европским нормама ЕН 12201	
		Радни притисак	ПН 10 бара	
		Начин полагања цеви	Због температурних дилатација цеви у рову полагати змијолико са тзв дилатационим лирама	
	Траса мреже	Према ИДР-у		
	Хоризонтална регулација	Подужни и попречни профили и падови према ИДР		
	Положај	У коловозној конструкцији	Према приказима у профилима ИДР	
	Подлога	Носећа конструкција саобраћајнице а око цевовода слој песка		
Услови имаоца јавних овлашћења	Водовод	Услови пројектовања садржани у Идејном решењу		
	Електроенергетске инсталације	У складу са техничким условима за пројектовање привредног друштва „Југоисток“ – Ниш, „Електодистрибуција“ Лесковац бр. 29017/1 од 02.02.2016. г. При чему посебну пажњу обратити на постојање подземних електроенергетских објеката који су учртани у ситуационом плануи то 10 кВ кабловски вод и 0,4 кВ кабловски вод		
	Телеком Србија	У складу са условима за пројектовање бр. 7157-37218/4-2016 од 11.02.2016. год. Посебну пажњу обратити при извођењу радова на постојање ТТ инсталације као и кабловског вода.		
	Гасификација	У складу са условима бр. Н/И -49 од 18.02.2016. год При извођењу радова обавестити предузеће за изградњу		



		гасоводног система „Југоросгаз“ АД
Остали услови		Пре прикључивања на изграђену водоводну мрежу обезбедити канализацију за регулисање отпадних вода обзиром да се водоводна мрежа делимично гради у зони санитарне заштите. Због постојања инсталација инфраструктуре посебну пажњу обратити на укрштања и паралелне водове и редовно обавештавати имаоце јавних овлашћења
Рок важења локацијских услова		Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека рока важења грађевинске дозволе, односно мишљења имаоца јавних овлашћења.
На основу чл. 42 Закона о измени и допуни закона о планирању и изградњи		На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.
Такса:		Такса за израду услова се не наплаћује према чл. 6 Одлуке о градским административним таксама („Сл. Гл. Града Лесковца“ бр. 2/10, 10/10, 13/10, 3/12 и 23/14)
Обрађивач	Шеф одсека	Начелник
Стојановић Сребрн, дипл. инж. грађ. 	Стојановић Жикица, дипл. инж. 	Миленковић Јасминка, дипл. правник 