

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

На основу члана 53а Закона о измени и допуни Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13 УС,132/14)издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХИДРОФОРСКЕ КУЋИЦЕ И

ПРИКЉУЧНИ НН ВОД

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ	Број предмета;	353-140/16-02 од 03.03.2016..год. ROP-LES-1816-LOCH-2/2016 усаглашени захтев 01.04.2016.год		
	Инвеститор:	Недељковић Миодраг, Доња Локошница		
	Датум издавања услова	353-140/16-02 од 22.04.2016..год.		
	Предмет	Локацијски услови за изградњу хидрофорске кућице и прикључни НН вод		
	Категорија објекта/ класификациона ознака	„Г“ / 222410-локални електрични надземни или подземни водови		
	Катастарско стање и приложена документација	Копија катастарског плана водова Идејно решење бр. 09/16 (ИДР) од марта 2016.год		
	Адреса локације – место, улица и број изградње	Доња Локошница, Хидрофорска кућица на КП бр. 698 КО Доња Локошница, а кабловски надземни вод од последњег (уметнутог) стуба на КП бр. 5550 КО Доња Локошница		
	Плански основ	Просторни план града Лесковца		
	Намена:	Обезбеђење електричне енергије		
	Постојећа намена земљишта	пољопривредно земљиште		
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ				
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	Планирана намена парцеле/површина	Пољопривредне културе/ 1747 m ²		
	Начин привођења намени	Изградња објекта	Да	
		Надземна изградња НН водова	Да	
	индекс изграђености	/		
	индекс заузетости %	/		
	Намена објекта	Пренос електричне енергије		
	Спратност/површина објекта кућице	П / 7,00 m ²		
	Садржај објекта	Етапност у изградњи	Изградња објекта кућице, постављање бандере и развлачење вода у једној фази градње	
		Карактер	стални	
	Регулациона линија	Према парцели КП бр. 5550 КО Доња Локошница тј. некатегорисаном путном земљишту		
	Грађевинска линија	1,50 m од регулационе линије		
	Коте	кота терена	Задржавају се све постојеће коте	
		Положај на парцели	Према ситуационом приказу у идејном решењу бр. 09/16 урађеном код „ИНГКОМА“ Лесковац	
	Пресек каблова и материјал	према идејном решењу каблом типа X00-A 4x16 mm ² .		
	Дужина напојног вода	80,00 m		
	Електроенергетске инсталације	Прикључење на електродистрибутивну мрежу и услове за пријектовање извршити у свему према Техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем бр. 111270/1 од 20.04.2016. год имаоца јавних овлашћења „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД – „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ ЛЕСКОВАЦ Посебно издвојени услови су: -Уметање новог стуба типа АБ 9/315) у НН дистрибутивну мрежу -уградња лимитатора 16А типа „Ц“ 10 кА -уградња мерне групе на новопостављени стуб са трофазним двотарифним бројилом Сви остали услови су у припадајућим Техничким условима		

	Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека рока важења грађевинске дозволе, односно техничких услова имаоца јавних овлашћења.	
	На основу чл. 42 Закона о измени и допуни закона о планирању и изградњи	На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова или у року од 30 дана од дана објављивања	
	Такса:	Такса за израду услова наплаћена је у износу $0,3\% * 140.000,00 = 420,00$ динара на основу Одлуке о градским административним таксама („Службени гласник града Лесковца“бр. 5/15)	
Обрађивач	Шеф одсека	Начелник	
Стојановић Сребрн, дипл. инг. грађ.	Стојановић Жикица, дипл. ецц.	Миленковић Јасминка, дипл. правник	