

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

**Градска управа за урбанизам,
и стамбено-комуналне послове**

Бр.: ROP-LES-22093-LOCH-2/2016

Заводни бр.: 353-255/16-02

Датум: 13.12.2016.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца, поступајући по захтеву ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. Београд, огранак "Електродистрибуција Лесковац", Ул. Стојана Љубића 16 - Лесковац, који је поднет преко пуномоћника Александре Костић ПР "Инкопројект инжењеринг", Ул. Булевар Ослобођења 2/15, Лесковац, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 2. (у вези са чланом 12. став 2.) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/16) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", 30/10), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. Београд, огранак "Електродистрибуција Лесковац", Ул. Стојана Љубића 16 - Лесковац, за издавање локацијских услова за изградњу подземног прикључног 10kV кабловског вода на КП бр. 1458, 1457, 3655/2, 753, 3636, 716/2, 716/1 и 3640 све у КО Живково и КП бр.994 и 1008/1 обе у КО Брејановце, од постојеће ТС 10/0.4 kV "Петља Печењевце" која се налази на КП бр. 1456/1 и 1458 КО Живково до планиране стубне трафо станице СТС 10/0.4 kV "Лескожив" на КП бр.1008/1 КО Брејановце, **због недостатака у садржини идејног решења које је утврдио ималац јавног овлашћења - "Телеком Србија" предузеће за телекомуникације а.д., Београд, Таковска 2, Регија Ниш, Извршна јединица Лесковац, Светозара Марковића бр.1.**

Образложење

Подносилац захтева ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" Д.О.О. Београд, огранак "Електродистрибуција Лесковац", Ул. Стојана Љубића 16 - Лесковац, обратио се овом органу преко пуномоћника Александре Костић ПР "Инкопројект инжењеринг", Ул. Булевар Ослобођења 2/15 - Лесковац, за издавање локацијских услова дана 28.09.2016.год., у форми електронског документа, усаглашеним захтевом бр. ROP-LES-22093-LOCH-2/2016, заводни бр. 353-255/16-02, за издавање локацијских услова за изградњу подземног прикључног 10kV кабловског вода на КП бр. 1458, 1457, 3655/2, 753, 3636, 716/2, 716/1 и 3640 све у КО Живково и КП бр.994 и 1008/1 обе у КО Брејановце, од постојеће ТС 10/0.4 kV "Петља Печењевце" која се налази на КП бр. 1456/1 и 1458 КО Живково до планиране стубне трафо станице СТС 10/0.4 kV "Лескожив" на КП бр.1008/1 КО Брејановце.

У одговору на захтев за издавање техничких услова за пројектовање (у склопу ЦЕОП-а), бр.7157-478544/3-2016 од 09.12.2016.год., ималац јавног овлашћења, "Телеком Србија" предузеће за телекомуникације а.д., Београд, Таковска 2, Регија Ниш, извршна јединица Лесковац, Светозара Марковића бр.1, утврдио је следеће:

» У вези захтева који смо преко портала обједињене процедуре преузели дана 01.12.2016. године под бројем предмета ROP-LES-22093-LOCH-2/2016, налазимо да идејно решење (ИДР) које је приложено садржи недостатке због којих нисмо у могућности да издамо технички ваљане услове за изградњу подземног прикључног 10kV кабловског вода на КП-ма број 1458, 1457, 3655/2, 753, 3636, 716/2, 716/1 и 3640 КО Живково и КП-ма број 994 и 1008/1 КО Брејановце, од постојеће ТС 10/0.4kV "Петља Печењевце" која се налази на КП број 1456/1 и 1458 КО Живково до планиране стубне трафо станице ТС 10/0.4kV "Лескожив" на КП број 1008/1 КО Брејановце.

Наиме, према приложеном ИДР-у (фајл „D4_IDR Leskoživ EPS SEPTEMBAR NOVO. pdf“) нигде није наведено како ће се и на који начин заштити ТК инфраструктура Телекома Србија, која је исцртана у приложеним копијама катастра водова број 952-04-153/2016-II од 11.08.2016.године (фајл „D0_Извод из катастра водова_КО Живково.pdf“) и 952-04-153/2016-I од 11.08.2016. године (фајл „D1_Извод из катастра водова_КО Брејановце.pdf“). Ради се о томе да се део планираног НН 10kV вода простире паралелено са нашим подземним бакарним каблом у дужини од неколико стотина метара (на КП 3640 КО Живково и на КП 994 КО Брејановце), а да за то није предвиђено како ће се решити поштовање захтева за прописано одстојање. Такође постоји и укрштање (КП 3640 КО Живково) трасе планираног енергетског кабла са наведеним подземним бакарним каблом, што је требало обрадити и предвидети. Додатно, постоји укрштање (КП 3636 КО Живково) са, за нас изузетно битним, магистралним подземним оптичким каблом великог капацитета а да није наведено шта ће се у том случају урадити у циљу његове заштите. Потребно је за ове случајеве придржавати се одредаба Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Сл. гласник РС“, бр. 16/12).«

Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.113/15 и 96/16), прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. став 2. овог правилника који прецизира следеће:

"Надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона".

Како је од стране напред наведеног имаоца јавног овлашћења утврђен недостатак у садржини идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по предметном захтеву, па је сходно члану 8. став 2. (у вези са чланом 12. став 2.) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15 и 96/16) одлучено као у диспозитиву.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, (путем Централног електронског система обједињене процедуре), у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840 - 742341843 - 24 са позивом на бр. 97 21-058.

Како је подносилац захтева за издавање локацијских услова искористио право на подношење усаглашеног захтева, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15), то више нема права на подношење новог усаглашеног захтева.

Обрађивач

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф Одсека

за обједињену процедуру

Жикица Стојановић, дипл. ецц.

НАЧЕЛНИК

Јасминка Миленковић, дипл. прав.