

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа за урбанизам  
и стамбено-комуналне послове

Бр.: ROP-LES-32004-LOCH-2/2016

Заводни бр.: 353-297/16-02

Датум: 20.01.2017.године

Лесковац

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца, поступајући по захтеву ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ЕД Лесковац, поднетог од стране пуномоћника Донка Арсовић, дипл.ел.инж., руководиоца Сектора за планирање и инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014), члана 8. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",бр.113/15 и 96/2016) и члана 210. Закона о општем управном поступку("Службени лист СРЈ",бр.33/97 и 31/01 и "Сл.гласник РС",30/10), доноси

## ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ЕД Лесковац, поднетог од стране пуномоћника Донка Арсовић, дипл.ел.инж., руководиоца Сектора за планирање и инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице „Љубе Ненадовића“, **због недостатака у садржини достављеног Идејног решења бр. 2434/4132 од новембар 2016. године.**

## Образложење

Подносилац захтева за издавање локацијских услова ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ЕД Лесковац, поднетог од стране пуномоћника Донка Арсовић, дипл.ел.инж. руководиоца Сектора за планирање и инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице „Љубе Ненадовића“, на КП. бр. 14303/1, КО Лесковац.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",бр.113/15 и 96/2016), и то:

- 1) да је надлежан за поступање;
- 2) да је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог правилника.

На основу увида у електронски поднет захтев, овај орган је утврдио да поднети захтев ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ЕД Лесковац, поднет од стране пуномоћника Донка Арсовић

дипл.ел.инж., руководилац Сектора за планирање и инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице „Љубе Ненадовића“, нема форманих недостатака.

Поред провере испуњености формалних услова, овај орган је извршио и проверу приложеног **Идејног решења - ИДР бр. 2434/4132 од новембар 2016. год.** које садржи:

- 0.1. Главну свеску бр.2434/4132 од новембра 2016.год.
- 2.1. Идејно решење грађевинске конструкције бр.2434/4132 од новембра 2016.год.
- 4. Идејно решење електроенергетске инсталације бр.2434/4132 од новембар 2016.год.

Путем Централног информационог система обједињене процедуре, овај орган се обратио захтевом бр. 353-297/16-02 од 9.01.2017. имаоцу јавних овлашћења “ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”, предузеће за телекомуникације а.д., Београд, Таковска 2, Регија Ниш, Извршна јединица Лесковац, ул.Светозара Марковића бр. 1 и као предмет захтева тражила услове за пројектовање, паралелно вођење и укрштање за предметни објекат и као одговор добила следећи одговор:

**“ Није могућа изградња дела планираног објекта, односно НН подземног расплета на кп.бр.14303/1 КО Лесковац из планиране ТС 10/0,4 кВ „Љубе Ненадовића“. Према приложеном ИДР бр. 2434/4132 из новембра 2016 године за нову градњу објекта ТС 10/0,4 кВ „Љубе Ненадовића“ са НН расплетом из исте, на кп.бр. 14303/1 КО Лесковац, нови подземни НН електроенергетски каблови који су пројектовани у смеру запада од планиране трафостанице у јужни тротоар улице Љубе Ненадовића позиционирани су у траси постојећих подземних телекомуникационих бакарних каблова (електронских комуникационих водова) у власништву Телеком Србија а.д, којима се напаја насеље "Кумалак" у Лесковцу. Тачне трасе постојећих телекомуникационих подземних водова и микролокације надземних и подземних телекомуникационих објеката унете су у копији катастарског плана водова бр 952—04-4/2017 РГЗ, Службе за катастар непокретности Лесковац, која се налази у предмету и на којој су телекомуникационе подземне трасе означене са ТТ1. Дубина полагања постојећих каблова је 0,8м. Идејним решењем се занемарује постојање телекомуникационих инсталација и уколико би се извршила градња по садашњем ИДР функционално би се трајно оштетили телекомуникациони каблови. ИДР је у том смислу урађен супротно члану 5. Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Сл. гласник РС“, бр. 16/12) и издатој Информацији о локацији Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове бр.350-452/15-02 од 07.12.2015. године.**

**Предлажемо да се ИДР коригује тако што ће избећи паралелно вођење електроенергетских и телекомуникационих каблова избором нове трасе НН електроенергетских каблова који се пружају у смеру запада од планиране ТС „Љубе Ненадовића“ и њихово дислоцирање у северни тротоар улице Љубе Ненадовића са новим прелазима саобраћајнице до стубова НН мреже. У супротном уколико се инсистира ка полагању НН енергетских каблова у јужни тротоар улице Љубе Ненадовића, онда ИДР треба урадити у складу са чланом 5. Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Сл.гласник РС“, бр. 16/12) и издатој Информацији о локацији Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове бр. 350-452/15-02 од 07.12.2015. године у погледу прописаних одстојања од подземних телекомуникационих каблова и применити заштитне мере у прописаним случајевима.“**

На основу члана 12. став 2., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",бр.113/15 и 96/2016), ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог Правилника, односно надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

На основу свега претходно наведеног, овај орган одбацује Закључком захтев ОДС „ ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,ЕД Лесковац, поднет од стране пуномоћника Донка Арсовић, дипл.ел.инж. руководилац Сектора за планирање и инвестиције у ОДС „ЕПС Дистрибуција“,д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице „Љубе Ненадовића“.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун града Лесковца бр. 840-742241843-03 са позивом на број. 21-058 по моделу 97.

Закључак доставити : подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, архиви града Лесковца и објавити на интернет страници Градске управе.

#### **Обрађивач**

Маја Милошевић-Милојић,дипл.инг.арх.

#### **Шеф Одсека**

**за обједињену процедуру**

Жикица Стојановић, дипл.еџц.

#### **НАЧЕЛНИК**

Јасминка Миленковић,дипл.правник