

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа за урбанизам,
и стамбено-комуналне послове
Бр.: ROP-LES-3685-LOC-1/2017
Заводни бр.: 353-146/17-02
Датум: 13.03.2017.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове Лесковац, поступајући по захтеву Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", 30/10), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Горини, на КП бр.: 388, 933,997, 1012, 1034, 1075/1, 1131, 1185, 1486, 1487,1487/1, 1557,1558, 1559,1561, 1909/2, 3824/2, 3828/1, 3829/1, 3830, 3832, 3833 и 3834 КО Горина.

Образложење

Град Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, обратио се овом органу дана 21.02.2017.год., преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Горини, на КП бр.: 388, 933,997, 1012, 1034, 1075/1, 1131, 1185, 1486, 1487,1487/1, 1557,1558, 1559,1561, 1909/2, 3824/2, 3828/1, 3829/1, 3830, 3832, 3833 и 3834 КО Горина.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и то:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) **да је захтев поднет у прописаној форми и да НЕ САДРЖИ СВЕ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ – у захтеву за издавање локацијских услова у склопу ЦЕОП-а, нису наведене све катастарске парцеле кроз које се планира изградња секундарне водоводне мреже и резервоара у Горини. У делу захтева "подаци о парцели/парцелама" уписана је само КП бр. 388 КО Горина;**
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и

- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016).

Сходно члану 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. цитираног правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Како је утврђен формални недостатак који је образложен у напред наведеној тачки 2), констатовано је да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) одлучено као у диспозитиву.

НАПОМЕНА:

Поред формалног недостатка, овај орган је утврдио да идејно решење за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Горини, на КП бр.: 388, 933,997, 1012, 1034, 1075/1, 1131, 1185, 1486, 1487,1487/1, 1557,1558, 1559,1561, 1909/2, 3824/2, 3828/1 (поток), 3829/1, 3830, 3832, 3833 и 3834 КО Горина, урађено од стране пројектног бироа "Пројинг" Ковин, Трг ослобођења 9, приложено уз захтев за издавање локацијских услова, садржи следеће недостатке:

- Наведени бројеви катастарских парцела у идејном решењу нису у потпуности у складу са планираном секундарном трасом водовода која је приказана у ситуационом плану идејног решења. Нису наведени сви бројеви катастарских парцела преко којих је планирана изградња секундарне трасе водовода а приказана је у ситуационом плану идејног решења. Поред наведеног, у ситуационом плану идејног решења нису у потпуности приказане границе катастарских парцела са свим катастарским бројевима. Катастарске парцеле у КО Горина, које нису наведене у идејном решењу а преко којих пролази планирана секундарна траса водовода, која је приказана у ситуационом плану идејног решења, су следеће:
КП бр. 520 (ознака "канал 13"); 3824/1 (поток) - (ознака "канал 2 и канал 12"); 3823/1 (поток) (ознака "канал 2"); (1005,1002,1004) – крак источно од канала 11, ознака "канал 12"; 962 (ознака "канал 14"); 3825/1 (ознака "канал 7"); 1414 (ознака "канал 16"); 1419/1 (ознака "канал 9"); 1491/1 (ознака- од "канала 4" источни крак трасе); 3829/2 (ознака -од "канала 3" западни крак трасе);
- У идејном решењу није наведен број катастарске парцеле на којој се планира изградња резервоара, нису наведени габарити и позиција резервоара (удаљење) у односу на суседне катастарске парцеле као и број катастарске парцеле преко које пролази секундарна траса до планираног резервоара;
- КП бр. 1487 КО Горина не постоји у евиденцији РГЗ-а;

- Према ситуационом плану идејног решења секундарна траса водовода није планирана кроз КП бр. 1034 КО Граово, међутим у идејном решењу је наведена, што једно с другим није у складу;
- Идејно решење није урађено у складу са прилогом 10. и садржајем идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови, у складу са *Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016)*. У идејном решењу потребно је прецизирати све катастарске парцеле са водним земљиштем преко којих пролази планирана секундарна водоводна мрежа, а то су потоци на КП бр. 3821/1, 3823/1 и 3824/1 у КО Горина;
- У ситуационом плану идејног решења који је приложен у .dwg формату, нису приказане све границе катастарских парцела и бројеви катастарских парцела;

У усаглашеном захтеву потребно је отклонити све утврђене недостатке.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15).

Обрађивач

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф Одсека

за обједињену процедуру

Жикица Стојановић, дипл. ецц.

НАЧЕЛНИК

Јасминка Миленковић, дипл. прав.