

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа за урбанизам,
и стамбено-комуналне послове
Бр.: ROP-LES-3696-LOC-1/2017
Заводни бр.: 353-150/17-02
Датум: 14.03.2017.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове Лесковац, поступајући по захтеву Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", 30/10), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу примарне водоводне мреже у Доњем Крајинцу, на КП бр.: 1846/1 и 1846/2 КО Доње Крајинце.

Образложење

Град Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, обратио се овом органу дана 21.02.2017.год., преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу примарне водоводне мреже у Доњем Крајинцу, на КП бр.: 1846/1 и 1846/2 КО Доње Крајинце.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и то:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016).

Поред испуњености формалних услова, овај орган је проверио и садржину достављеног Идејног решења које је урађено од стране пројектног бироа "Пројинг" Ковин, Трг ослобођења 9 и утврдио је следеће недостатке:

- У насловној страни главне свеске: у делу "Објекат" наведена је примарна водоводна мрежа, док је у делу "Предмет пројекта" наведена изградња секундарне водоводне мреже, што једно с другим није усклађено;
- У ситуационом плану идејног решења нису приказане границе и бројеви катастарских парцела. Наведени недостатак уочен је и код приложеног ситуационог плана у .dwg формату;
- Поред примарне водоводне мреже Ø250ПЕ, у ситуационом плану идејног решења приказана је и секундарна мрежа која није означена у легенди ситуационог плана и није предмет локацијских услова, па сходно томе не мора бити приказана у ситуационом плану идејног решења а поред тога и непотребно су приказани уздужни профили секундарне мреже;
- Увидом у ситуациони план идејног решења и приказану планирану примарну трасу водовода а у складу са катастарским парцелама које су евидентирани код РГЗ-а, уочено је да приказана планирана примарна траса водовода у ситуационом плану идејног решења не пролази кроз КП бр.: 1846/1 и 1846/2 КО Доње Крајинце, па сходно томе наведене катастарске парцеле у идејном решењу нису у складу са приказаном планираном примарном трасом водовода у ситуационом плану идејног решења;
- У идејном решењу нису наведене катастарске парцеле кроз које је планирана изградња примарне водоводне мреже која је приказана у ситуационом плану идејног решења, а то су КП бр. 1981/2, 1979/2, 2943/6, 1802/1, 1802/3, 1804/6, 2943, 1846 и 1845/2 све у КО Доње Крајинце;
- Идејно решење није урађено у складу са прилогом 10. и садржајем идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови, у складу са *Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016)*;

У усаглашеном захтеву потребно је отклонити све утврђене недостатке.

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), одлучено као у диспозитиву овог закључка.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15).

Обрађивач

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф Одсека

за обједињену процедуру

Жикица Стојановић, дипл. ецц.

НАЧЕЛНИК

Јасминка Миленковић, дипл. прав.