

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа за урбанизам,
и стамбено-комуналне послове
Бр.: ROP-LES-3700-LOC-1/2017
Заводни бр.: 353-152/17-02
Датум: 14.03.2017.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове Лесковац, поступајући по захтеву Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", 30/10), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Мирошевцу, на КП бр.: 391,629, 819, 823, 861,882, 965,2345,2419,2428, 2434, 2434,2440, 2449, 2461/1, 2469, 2498, 2898, 2908, 2919,2992,3011,3012/1, 3014, 3021, 3027, 3031, 3043, 3057, 3112, 3113, 3114, 3146, 3147,3148, 3190, 3191, 3280, 3281, 4230,4231/2, 4235/7, 4236, 4244, 4251/1, 4252, 4253, 4254, 4255,4261, 4246/2 и 4247/1 КО Мирошевце.

Образложење

Град Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, обратио се овом органу дана 21.02.2017.год., преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Мирошевцу, на КП бр.: 391,629, 819, 823, 861,882, 965,2345,2419,2428, 2434, 2434,2440, 2449, 2461/1, 2469, 2498, 2898, 2908, 2919,2992,3011,3012/1, 3014, 3021, 3027, 3031, 3043, 3057, 3112, 3113, 3114, 3146, 3147,3148, 3190, 3191, 3280, 3281, 4230,4231/2, 4235/7, 4236, 4244, 4251/1, 4252, 4253, 4254, 4255,4261, 4246/2 и 4247/1 КО Мирошевце.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и то:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) **да је захтев поднет у прописаној форми и да НЕ САДРЖИ СВЕ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ – у захтеву за издавање локацијских услова у склопу ЦЕОП-а, нису наведене све катастарске парцеле кроз које се планира изградња секундарне водоводне мреже и**

резервоара у Мирошевцу. У делу захтева "подаци о парцели/парцелама" уписана је само КП бр. 391 КО Мирошевце;

- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016).

Сходно члану 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. цитираног правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Како је утврђен формални недостатак који је образложен у напред наведеној тачки 2), констатовано је да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) одлучено као у диспозитиву.

НАПОМЕНА:

Поред формалног недостатка, овај орган је утврдио да идејно решење за изградњу секундарне водоводне мреже и резервоара у Мирошевцу, на КП бр.: 391, 629, 819, 823, 861, 882, 965, 2345, 2419, 2428, 2434, 2434,2440, 2449, 2461/1, 2469, 2498, 2898, 2908, 2919, 2992, 3011, 3012/1, 3014, 3021, 3027, 3031, 3043, 3057, 3112, 3113, 3114, 3146, 3147,3148, 3190, 3191, 3280, 3281, 4230,4231/2, 4235/7, 4236, 4244, 4251/1, 4252, 4253, 4254, 4255,4261, 4246/2 и 4247/1 КО Мирошевце, урађено од стране пројектног бироа "Пројинг" Ковин, Трг ослобођења 9, приложено уз захтев за издавање локацијских услова, садржи следеће недостатке:

- У ситуационом плану идејног решења нису приказане границе и бројеви катастарских парцела кроз које се планира изградња секундарне водоводне мреже и недостаје легенда са означеном планираном примарном и секундарном водоводном мрежом. Наведени недостатак је уочљив и код приложеног .dwg фајла;
- У идејном решењу није наведен број катастарске парцеле на којој се планира изградња резервоара запремине 200m², нису наведени габарити и позиција резервоара (удаљење) у односу на суседне катастарске парцеле;
- У идејном решењу хидротехничких инсталација на страни 24. наведено је следеће: »Положај трасе инсталација водовода на парцели државног пута, приказан је на ситуационом плану и орто фото снимку државног пута«. Наведени орто фото снимак не постоји у идејном решењу;
- Наведени бројеви катастарских парцела у идејном решењу нису у потпуности у складу са планираном секундарном водоводном мрежом која је приказана у ситуационом плану идејног решења. У идејном решењу нису наведени сви бројеви катастарских парцела преко којих је планирана изградња секундарне водоводне мреже у складу са ситуационим планом

идејног решења. Катастарске парцеле у КО Мирошевце, које нису наведене у идејном решењу а преко којих пролази планирана секундарна водоводна мрежа, која је приказана у ситуационом плану идејног решења, су следеће:

КП бр. 823 (ознака "канал 26"); 2500 (ознака "канал 28"); 2916 (ознака "канал 9"); 2351 (ознака "канал 16"); 3015 и 3019 (ознака "канал 12");

- У ситуационом плану није означена граница између КО Мирошевце и КО Горина обзиром да део секундарне водоводне мреже (ознака "канал 1") и магистрални цевовод ДН900mm припадају катастарској општини Горина. Део секундарне водоводне мреже (ознака "канал 1" према магистраном цевоводу) која припада катастарској општини Горина није предмет захтева и не треба бити приказан у ситуационом плану идејног решења;
- У насловној страни главне свеске и идејном решењу хидротехничких инсталација дуплирана је КП бр. 2434 КО Мирошевце;
- Наведене катастарске парцеле у идејном решењу и приказана планирана секундарна водоводна мрежа у ситуационом плану нису у складу. Планирана секундарна водоводна мрежа приказана у ситуационом плану не пролази кроз катастарске парцеле које су наведене у идејном решењу, а то су КП бр.: 391, 882, 2992, 3146, 3147, 3148, 3190 и 4230 све у КО Мирошевце;
- Према ситуационом плану идејног решења планирана секундарна водоводна мрежа пролази кроз КП бр.4233 КО Мирошевце. Ова катастарска парцела није наведена у идејном решењу;
- У идејном решењу потребно је означити прелазе планиране секундарне водоводне мреже преко катастарских парцела водног земљишта (КП бр.4231/2 – река Ветерница);
- У ситуационом плану идејног решења погрешно је означен државни пут ПА реда, бр. 227 Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Власе – Враће – Доњи Стајевац. Наведени државни пут не иде у правцу означеног канала 12, већ иде у правцу канала 5 и наставља правцем канала 5';
- Идејно решење није урађено у складу са прилогом 10. и садржајем идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови и садржајем за постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута I и II реда, у складу са *Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016)*;

У усаглашеном захтеву потребно је отклонити све утврђене недостатке.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15).

Обрађивач

Бождар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф Одсека

за обједињену процедуру

Жикица Стојановић, дипл. ещц.

НАЧЕЛНИК

Јасминка Миленковић, дипл. прав.