

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за урбанизам
Број: 351-12103/17-02
ROP-LES-9544-ISAW-1/2017
21.04.2017. године
Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца – Одељење за урбанизам , поводом захтева "Кајзер бег" ТР из Тодоровца за издавање решења о одобрењу за извођење радова, поднетог преко пуномоћника "Selectra trade" доо из Лесковца кога заступа Јелена Митровић, на основу чл.145 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и чл.29 ст.5 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (" Сл. гласник РС" бр.113/15 и бр.96/16) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "Кајзер бег" ТР из Тодоровца за издавање одобрења за извођење радова на изградњи СТС 10/0,4 kV "Апостоловић Срђан - Тодоровце" на КП бр.2254/2 КО Тодоровце, због неиспуњења формалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е

"Кајзер бег" ТР из Тодоровца, поднео је дана 11.04.2017. године преко централног информационог система Агенције за привредне регистре захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, ближе описан у диспозитиву закључка. Захтев је поднет преко пуномоћника "Selectra trade" доо из Лесковца, кога заступа Јелена Митровић, заведен код АПР -а под бр. ROP-LES-9544-ISAW-1/2017, код одељења заведен под бр.351-12103/17-02.

Уз захтев је приложено: пуномоћје , доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и доношење решења (износ од 1.070,00 динара) , доказ о уплати накнаде за услуге АПР-а (износ од 2.000,00 динара), доказ о уплати градске административне таксе за доношење решења (износ од 1.500,00 динара), решење о одобрењу за прикључење ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, Огранак Електродистрибуције Лесковац бр.304006/1 од 09.12.2016. године, копија плана бр.953-1/017-269 од 07.03.2017. године, информација о локацији бр.350-139/2017 од 20.03.2017. године, сагласност Градског јавног правобранилаштва Р.бр.27/17 од 01.03.2017. године, идејни пројекат бр.09/2017 од априла 2017. године урађен од "Selectra trade" доо Лесковац - главни пројектант Бојан Петковић, дипл.инг.ел. (број лиценце 350 Е421 07).

Одредбама чл.29 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/15 и бр.96/16) одређено је да по пријему захтева за издавање решења из чл.145 Закона надлежни орган проверава испуњеност

формалних услова за поступање по захтеву односно проверава да ли је: надлежан за издавање решења за које је поднет захтев, да ли је као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвестора или финансијер, да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев односно идејни пројекат поднет уз захтев садржи све прописане податке, да ли је за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове, односно да ли је у складу са чл.28. ст.3 тач.7) 8) и 9) овог правилника доставио све услове за укрштање и паралелно вођење односно услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, ако их је прибавио ван обједињене процедуре, да ли је приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу закона, да ли је уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде наведених у чл.28.ст.2.тач.2 овог правилника. Такође надлежни орган проверава и усклађеност захтева са планским документом, односно сепаратом, осим за изградњу или доградњу секундарне мреже комуналне и друге инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице, изградњу прикључака на ту инфраструктуру, као и реконструкцију, адаптацију и санацију јавних саобраћајних и других јавних површина у постојећој регулацији; усклађеност захтева са локацијским условима у случају извођења радова за које је потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења.

Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву, утврђено је да као подносилац захтева није означено лице које може бити инвеститор, сходно одредбама Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр.145/14).

Увидом у идејни пројекат, утврђени су следећи недостаци:

- 1) Просторни план града Лесковца ("Сл. гласник града Лесковца" бр.12/11), 3.1. Правилима уређења, у делу 3.1.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура, наведено је: *ТС градити на прописаним растојањима од постојећих и планираних објеката.* У Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 74/90) , чл. 19. став 4. наводи се:

Изузетно од става 1 овог члана, за трансформаторске станице смештене на стубу, удаљеност енергетског трансформатора од суседних зграда (објеката) мора да износи најмање 3 м.

Пројектант идејног пројекта је, у Техничком опису, у делу који се односи на избор локације, навео да удаљење СТС од суседних објеката треба да буде најмање 3 м.

У графичком делу Пројекта електроенергетских инсталација, на цртежу Ситуација СТС 10/04 кV «Апостоловић Срђан – Тодоровце», потребно је искотирати наведено удаљење од суседних објеката.

- 2) Приложена графичка документација, у .pdf формату, није потписана електронским потписом одговорног пројектанта, није достављена у .dwg или .dwf формату, према прилогу 12, тачка в) Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016 и 96/2016).

- 3) У табели Општи подаци о објекту и локацији, која је саставни део Главне свеске Идејног пројекта, недостаје ред: *Врста радова*, према Прилогу 0.5 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).
- 4) У Одлуци о одређивању главног пројектанта у Главној свесци Идејног пројекта, као и у Решењу о одређивању одговорног пројектанта, цитиран је *Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката* ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015). Важећи Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката објављен је у «Службеном гласнику РС», бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016.
- 5) Такође, у Одлуци о одређивању главног пројектанта, као и у Решењу о одређивању одговорног пројектанта, недостаје број катастарске парцеле и назив катастарске општине, сходно Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016 и 96/2016).
- 6) Саржај изјаве главног пројектанта, у Главној свесци Идејног пројекта, није у складу са обрасцем из Прилога 3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016 и 96/2016). Такође, у Изјави главног пројектанта, недостаје број катастарске парцеле и назив катастарске општине, сходно наведеном правилнику.
- 7) У Табели 0.5. Садржај техничке документације, уместо «Електроенергетске инсталације» потребно је навести Пројекат електроенергетских инсталација, као део садржаја, сходно наведеном правилнику.
- 8) Табела Општи подаци о објекту и локацији, на страни 9 приложеног идејног пројекта, треба да носи назив Основни подаци о објекту и локацији, сходно наведеном правилнику.
- 9) Решење о одређивању одговорног пројектанта није у складу са обрасцем 1.3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016 и 96/2016).
- 10) Приложена Изјава одговорног пројектанта није у складу са Прилогом 4 наведеног правилника. Недостаје број катастарске парцеле и назив катастарске општине. Правилником је прописано да се Изјава одговорног пројектанта односи на пројекат (у овом случају, пројекат електроенергетских инсталација), који је део идејног пројекта, уместо на идејни пројекат, као што је наведено у приложеној изјави.

Имајући у виду да нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, донета је одлука као у диспозитиву закључка, на основу чл.145 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и чл.29 ст.5 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.113/15 и 96/16).

Сходно чл.29 ст.11 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС" бр.113/15 и 96/16) "ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог

објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашени захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса из чл.28 ст.2 тач.2 овог Правилника.

Сходно чл.29 ст.12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС" 113/15 и 96/16) подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.

Против овог закључка може се електронским путем изјавити приговор у року од 3 дана од дана пријема Градском већу Града Лесковца. Приговор се предаје преко овог органа таксиран са 240,00 динара административне таксе, на жиро рачун бр.840-742241843-03 позивом на број 97 21-058.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, архиви града Лесковца и објавити на интернет страници надлежног органа.

Обрадио
Лаура Стојиљковић дипл.правник

Шеф одсека
Жикица Стојановић дипл.еџц.

Шеф одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник