Г Р А Д С К А У П Р А В А Г Р А Д А Л Е С К О В Ц А
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Поступајући по захтеву „BONES GROUP DOO Београд – Огранак Bones food Лесковац“, Ђорђа Стаменковића бб , Лесковац, који је поднет преко пуномоћника Душана Стојковића из Лесковца, ул. Матије Гупца бр. 52, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ., 53а. и члана 57. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 113/2015 и 96/2016), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/15) и Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за реконструкцију котларнице -објекат бр.4 у постојећем габариту и волумену са уградњом новог котла и унутрашње гасне инсталације, на КП бр. 1908/2 КО Лесковац, у Лесковцу

Број предмета	ROP – LES – 10484 – LOCH – 2/2017 Заводни бр. 353-205/17-02
Датум подношења захтева	07.06.2017. год.
Датум издавања локацијских услова	07.07.2017.год.
Назив подносиоца захтева за издавање локацијских услова / правно или физичко лице и адреса	„BONES GROUP DOO Београд – Огранак Bones food Лесковац“, Ђорђа Стаменковића бб , Лесковац,
Адреса локације	Ђорђа Стаменковића бб , Лесковац
Подаци о пуномоћнику/ правно или физичко лице	Душан Стојковић из Лесковца, ул. Матије Гупца бр. 52 *(Овлашћење потписано електронским потписом од стране Душана Стојковића дана 14.04.2017.год., приложено је уз захтев за издавање локацијских услова у склопу ЦЕОП-а).*

Број катастарске парцеле и назив катастарске општине на којој се та парцела налази, односно број кат. парцела и назив катастарских општина на којима се те парцеле налазе, ако се локацијски услови издају за више парцела	1908/2 КО Лесковац, у Лесковцу
Површина катастарске парцеле, односно катастарских парцела (осим ако се локацијски услови издају за линијске објекте и антенске стубове)	/
Приложена документација уз захтев	-Идејно решење Реконструкција котларнице -објекат бр.4 у постојећем габариту и волумену са уградњом новог котла и унутрашње гасне инсталације, на кп.бр. 1908/2 КО Лесковац у Лесковцу, бр. 04/2017 од априла 2017. год. урађено од стране "ENERGOINŽENJERING", Инжењерски послови пројектовања, извођење радова, надзора и консалтинга у грађевини, Ул.Станоја Главаша 50, Лесковац - Пројекат машинских инсталација бр. 6-02/2017 од фебруара 2017. год. урађен од стране "ENERGOINŽENJERING", Инжењерски послови пројектовања, извођење радова, надзора и консалтинга у грађевини, Ул.Станоја Главаша 50, Лесковац -Пуномоћје од 10.04.2017.год. -КТП бр. 955-323/2017, израђен од стране бироа за геодетске послове „Јовић Неша“ д.о.о. Лесковац -Докази о уплатама
Плански основ	План генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12)

	Документација прибављена од РГЗ-а, сходно члану 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.113/2015 и 96/2016)	• Копија катастарског плана водова, број: 952-04-197/2017 од 19.06.2017. године, издата од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац, у geoTIFF формату, са пратећом датотеком у .tfw формату и у .pdf формату потписана квалификованим електронским потписом; • Копија плана бр. 952-04-197/2017 од 19.06.2017.год., издата од стране РГЗ-Службе за катастар непокретности Лесковац у .dxf формату (геопозиционирана у државном координатном систему) и у .pdf формату, потписана квалификованим електронским потписом.
	Ознака класе и намене планираног објекта сходно Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)	• Клацификациони број: 125101 • Објашњење: Наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. Фабрике, кланице, пиваре, хале за монтажу итд. • категорија објекта "Б"; • Проценат заступљености: 100%.
	Постојећа врста земљишта	Градско грађевинско земљиште
	Постојећа намена парцеле у простору	Парцела 1908/2 КО Лесковац је изграђена, према графичком прилогу 03. Постојеће стање објеката и инфраструктуре, Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12), припада радној зони.
	Намена земљишта по плану намена површина из Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12)	Парцела КП бр. 1908/2 КО Лесковац, према графичком прилогу бр.04 "План намене површина са поделом на целине", Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12), припада зони Привређивање / радне зоне – изоловани комплекси

Подаци о правилима уређења и грађења предметног објекта, за зону или целину у којој се налази предметна парцела, из планског документа - Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12)

Према графичком прилогу бр.04 "План намене површина са поделом на целине", Плана генералне регулације 16 у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца", бр.9/12), предметна КП бр. 1908/2 КО Лесковац припада зони Привређивање / радне зоне – изоловани комплекси. Важе следећа правила:

2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.2.3. Енергетска инфраструктура

2.2.3.3. Гасоводна инфраструктура

У оквиру планског подручја планирана је изградња градске гасне мреже која представља је комплексан систем који се састоји из:

- мернорегулационих станица
- примарне гасне мреже и
- секундарне гасне мреже.

Правила грађења мерно-регулационих станица

Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница. До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, мин.ширине 3 m. Планирана је изградња следећих МРС:

Назив МРС	**Назив и намена снадбевача**	**Капацитет ($м^3$/h)**
ГМРС		45.000
МРС 1	ð**Невена**ð	
МРС 2	ð**Југекспрес**ð, ″Утензилија″	
МРС 21	ð**Зелена зона**ð, у оквиру простора Зелене зоне	

Правила грађења примарне гасне мреже

Градска гасоводна мрежа (ГГМ) предвиђа се од челичних цеви, различитих пречника, са максималним радним притиском у мрежи од 16 bar-a.

За трасу гасовода првенствено се користи зелени појас у тротоару. У случају да не постоји могућност да се трасе гасовода води на овај начин, користи се слободни коридор у коловозној површини.

Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8m, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а дубина укопавања изузетно на малим деоницама сме бити и до 0,6m, али то треба избегавати.

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) у зависности од притиска дата су у следећој табели:

Табела 7 -Минимална дозвољена растојања гасовода

Притисак гаса у гасоводу (bar)	Минимално дозвољено растојање (m)
до 3	1,0
3 – 6	1,5
6 - 12	2,0

Дата растојања могу бити и мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев итд), а што је приказано у следећој табели:

Табела 8 - Минимална дозвољена растојања гасовода (варијанта 2)

Објекат	Минимално дозвољено растојање (m)	
	укрштање	паралелно вођење
гасоводи међусобно	0,2	0,6
од гасовода до даљинских топлодалековода, водовода и канализације	0,2	0,3
од гасовода до проходних канала топло-далековода	0,5	1,0
од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро каблова	0,3	0,6
од гасовода до телефонских каблова	0,3	0,5
од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
од гасовода до бензинских пумпи	-	5,0
од гасовода до шахтова и канала	0,2	0,3
од гасовода до високог зеленила	-	1,5

Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским електричним далеководима и нисконапонским водовима дата су у следећој табели:

Табела 9 -Минимална растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским електричним далеководима

Називни напон (KV)	Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода (m)	
	од осе стуба-паралелно вођење	до темеља стуба-укрштање
до 1	1	1
1 - 10	5	5
10 – 35	8	10
> 35	10	10

Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасоводу до високонапонских електричних водова и телефонских водова дата су у следећој табели:

Табела10 -Хоризонтална минимална дозвољена растојања арматуре и гасовода до високонапонских електричних водова и телефонских водова

Називни напон (KV)	Минимална дозвољена раздаљина уграђене арматуре (m)
1 – 35	25
> 35	100
телефонски водови	10

Надземно полагање гасовода дозвољено је само у кругу индустријских предузећа као потрошача. Изузетно надземно вођење гасовода може се дозволити и ван круга индустријских предузећа, по одобрењу надлежних органа. Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС потрошача дозвољено је само у изузетним случајевима и то на кратким деоницама при чему ти делови гасовода морају бити заштићени од оштећења услед аутомобилског и колског саобраћаја или од сличних узрока.

Минимална полагања надземних гасовода до доње ивице гасовода мора бити:

- на местима пролаза људи 2,2m

- на местима где нема транспорта и пролаза људи 0,5m

Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима, до различитих зграда и објеката, морају бити већа или једнака вредностима у следећој табели:

Табела 11 -Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода положених на стубовима

Зграде и објекти	Растојање (m)
1. Складишта и зграде са производима који по опасностима од пожара спадају у више категорије - гасовод до 6 bar-a - гасовод од 6-12 bar-a	 5,0 10,0
2. Зграде са производима који по опасностима од пожара спадају у ниже категорије - гасовод до 6 bar-a - гасовод од 6-12 bar-a	 2,0 5,0
3. Стамбено - пословне зграде - гасовод до 6 bar-a и растојање за све притиске до 12 bar-a	 2,0
4. Ближа шина железничке или трамвајске пруге	3,0
5. Ивични камен, ивица рова или подножја насипа пута	1,5
6. Подземне инсталације (водовод, канализација, цеви за топлификацију, подземни блокови електричних и телефонских каблова) рачунајући од краја темеља стуба гасовода	1,0
7.Ограда откривеног електро-енергетског разводног постројења и трансформаторске станице	10,0
8. Места испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена	10,0
9. Ваздушна линија електричних водова	не мање од висине стуба електродалековода + 3m

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити:

- до цевовода-при пречнику до DN 300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100мм; при пречнику гасовода изнад DN 300 не мање од 300mm.

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу ових:

Табела 12 - Хоризонтална растојања од ближе ивице надземних гасовода

Напон (KV)	Растојање (m)
до 1	не мање од 1m
1 – 35	не мање од 3m
35 - 110	не мање од 4m
до 380	не мање од 6m

Укрштање гасовода са воденим препрекама: Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрека могу бити подводни и надводни. Минимална растојања по хоризонтали између прелаза гасовода преко водених препрека и мостова дата су у следећој табели:

Табела 13 - Укрштање гасовода са воденим препрекама

Карактеристика прелаза и мостова	Растојање од гасовода до моста (m)	
	узводно од моста	низводно од моста
Преко не пловних и не замрзавајућих река и канала; све врсте мостова	20	20

Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције уколико се добије сагласност од организације у чијој се надлежности објекат налази.

Гасоводи који се полажу на мостовима морају бити изведени од челичних бешавних цеви за пречнике мање од DN 300, а од шавних цеви за пречнике веће од DN 300, с тим да се обезбеди одговарајућа компензација. Гасоводи који се вешају на конструкцији моста, морају бити постављени тако, да искључују могућност нагомилавања гаса у конструкцији моста (у случају испуштања гаса). На обалама, код прелаза гасовода преко река и пловних канала, морају се поставити запорни органи.

Дубина полагања гасовода код непловних водених препрека је најмање 0,5m, рачунајући од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна водопривредна организација.

На обалама река, у близини сваког прелаза морају се на видном месту поставити сталне ознаке (код река, ширине до 50m, на једној обали).

Укрштање и паралелно вођење гасовода са железничким пругама и јавним путевима: Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен. Код постављања гасовода путем бушења испод јавних путева и када се гасовод укршта са железничким пругама, исти мора бити заштићен заштитном цеви. Када се гасовод полаже испод јавног пута прекопавањем, може се положити без заштитне цеви, али са двоструком антикорозивном изолацијом која се мора извести 10m рачунајући од спољне ивице путног појаса. При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење.

Услови за изградњу секундарне гасне мреже (дистрибутивне гасне мреже)

Максимални радни притисак у наведеним полиетиленски дистрибутивни гасоводним мрежама је 4 bar.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C.

Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре, уколико не постоје други услови, узети према приложеној табели:

Табела 14 - Минималне удаљености гасовода од објеката и инфраструктуре

Минимално дозвољено растојање подземних гасовода од других објеката	Укрштање (m)	Паралелно вођење (m)
Други гасоводи	0,3	0,3
Топловод, водовод и канализација	0,3	0,3
Подземни бетонски канали топловода	0,3	0,3
Нисконапонски и високонапонски електро каблови	0,3	0,6
Телефонски каблови	0,3	0,3
Технолошка изолација	0,3	0,3
Бензинске пумпе	-	5,0
Бетонскии шахтови и канали	0,2	0,3

Високо зеленило	-	1,5
Темељ грађевинских објеката	-	0,5
Магистрални и регионални путеви	1,35	1,0
Локални путеви	1,0	0,5

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена. У изузетним случајевима дистрибутивни гасовод се полаже и надземно, уз предузимање посебних мера заштите.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопавања може бити и 0,5 m под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са:

а) железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње ивице прага;

б) индустријским колосецима износи 1,0 m;

ц) путевима и улицама износи 1,0 m.

Изузетно дубине укопавања дистрибутивног гасовода може да буде већа од 2,0 m, при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите.

При подземном укрштању гасовода са другим инсталацијама гасовод се, где год је могуће, полаже изнад других инсталација и то под углом од 60-90°. Ако се положе испод инсталација, потребно га је ставити у заштитну цев тако да крајеви заштитне цеви, мерено најкраћим путем у хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге инсталације најмање 2 m.

При укрштању гасовода и канала угао укрштања је од 60° до 90°. Ако се гасовод полаже испод дна канала, минимално растојање дна канала и цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова дубина укопавања мања потребно је изнад гасовода поставити бетонску заштитну плочу. Ако се гасовод води кроз светли профил канала, он мора да се заштити челичном заштитном цеви и да се између основне и заштитне цеви угради термичка изолација. Крај челичне заштитне цеви мора бити удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала, посматрано у хоризонталној пројекцији.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће.

Када се дистрибутивни гасовод положе испод пута, његовим подбушивањем обавезно се предвиђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута.

Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити дужа за минимум 5 m са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно за минимум 1 m мерено од ножице насипа.

Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику полиетиленске цеви и условима терена. За тла мале носивости и подводна тла дистрибутивни гасовод се обезбеђује од слегања, односно узгона. На косим теренима примењују се мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода дата је у следећој табели:

Табела 15 - Најмања светла ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода

<table>
<tr><td colspan="10">1. Најмања светла ширина рова без приступа радном простору</td></tr>
<tr><td colspan="2">Дубина полагања (m)</td><td colspan="2">до 0,7</td><td colspan="2">од 0,7 до 0,9</td><td colspan="2">од 0,9 до 1,0</td><td>преко 1,0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Светла ширина рова (m)</td><td colspan="2">0,3</td><td colspan="2">0,4</td><td colspan="2">0,5</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td colspan="10">2. Најмања светла ширина рова са приступом радном простору</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="8">Најмања светла ширина, b (m)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Спољни пречник</td><td colspan="3" rowspan="2">Подграђен ров</td><td colspan="5">Ров који није подграђен</td></tr>
<tr><td colspan="5">Угао нагиба бочне стране</td></tr>
<tr><td colspan="2">цеви D (m)</td><td colspan="2">Нормалан</td><td>Са укрућењем</td><td colspan="3">β≤ 60°</td><td>β> 60°</td></tr>
<tr><td colspan="2">до 0,4</td><td colspan="2">b = D + 0,4</td><td>b = D + 0,7</td><td colspan="3">b = D + 0,4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">преко 0,4 до 0,8</td><td colspan="3">b = D + 0,7</td><td colspan="3" rowspan="3">b = D + 0,4</td><td rowspan="3">b = D + 0,7</td></tr>
<tr><td colspan="2">преко 0,8 до 1,4</td><td colspan="3">b = D + 0,85</td></tr>
<tr><td colspan="2">преко 1,4</td><td colspan="3">b = D + 1,0</td></tr>
</table>

	Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктурну мрежу прибављени од имаоца јавних овлашћења саставни су део ових локацијских услова	- Услови, бр. Н/И - 189 од 23.06.2017.год., издати од стране «Југоросгаз», предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и дистрибуцију природног гаса а.д. Београд - Услови у погледу мера заштите од пожара бр. 217-8277/17 од 27.06.2017. год. издати од стране Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 09/19, Ул. Мајора Тепића бр. 4 Лесковац
	Мере заштите од пожара	Сходно члану 49. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016), обавеза инвеститора је да приликом подношења захтева за издавање **решења о одобрењу за извођење радова, уз Идејни пројекат приложи елаборат заштите од пожара**.
	Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити пре грађења	/
	Заштита животне средине	Обавеза инвеститора је да се **пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину**, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) и уколико је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, инвеститор је дужан да је приложи уз Идејни пројекат, сходно члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016)
	Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.
	Други подаци, у складу са посебним законом	/

Саставни део ових локацијских услова	-Идејно решење Реконструкција котларнице -објекат бр.4 у постојећем габариту и волумену са уградњом новог котла и унутрашње гасне инсталације, на кп.бр. 1908/2 КО Лесковац у Лесковцу, бр. 04/2017 од априла 2017. год. урађено од стране "ENERGOINŽENJERING", Инжењерски послови пројектовања, извођење радова, надзора и консалтинга у грађевини, Ул.Станоја Главаша 50, Лесковац, оверена од стране одговорног лица пројектанта Љиљане Стевановић, директор, и главног пројектанта Звонка Цветковића, дипл. маш. инж. (број лиценце 330 5915 03), и одговорног пројектанта архитектуре Душана Стојковића, дипл. инж. арх (број лиценце 300 П155 16) - Пројекат машинских инсталација бр. 6-02/2017 од фебруара 2017. год. урађен од стране "ENERGOINŽENJERING", Инжењерски послови пројектовања, извођење радова, надзора и консалтинга у грађевини, Ул.Станоја Главаша 50, Лесковац, оверен од стране одговорног лица пројектанта Љиљане Стевановић, директор, и главног и одговорног пројектанта Звонка Цветковића, дипл. маш. инж. (број лиценце 330 5915 03)
Напомена	На основу ових локацијских услова не може се приступити извођењу радова али се може приступити **изради идејног пројекта** у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и **може се поднети захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова**. Идејни пројекат урадити у складу са овим локацијским условима, правилима струке и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). **Решење о одобрењу за извођење радова** се издаје инвеститору у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014). На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа (путем Централног електронског система обједињене процедуре) Градском већу града Лесковца, у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун града Лесковца бр. 840 - 742241843 - 03 по моделу 97 са позивом на бр. 21-058.
Таксе	На основу Одлуке о градским административним таксама града Лесковца Тар.бр.8 (”Сл. гласник града Лесковца”, бр.2/10,10/10, 13/10, 3/12, 23/14, 5/15, 51/16), таксу за израду ових локацијских услова потребно је уплатити у износу од 50 m x 68 дин./m + 0,1%*2.500.000,00 = **5,900,00 дин.** на жиро рачун бр. **840-742241843-03**, по моделу **97** са позивом на број **21-058**, у корист града Лесковца и **доказ о уплати потребно је приложити у склопу Централног електронског система обједињене процедуре.**

Обрађивач	**Шеф одељења за урбанизам**
Ивана Радосављевић, дипл. инж. арх.	Јасминка Миленковић, дипл. прав. Jasminka Milenković 638108153-2110961745052 Digitally signed by Jasminka Milenković 638108153-2110961745052 Date: 2017.07.10 09:56:49 +02'00'