

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**  
**Градска управа**  
**Одељење за урбанизам**

Број предмета: ROP-LES-32687-LOC-1/2017

Заводни бр.: 353-318/17-02

Датум: 02.11.2017.год.

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву Далибора Стојковића из Стројковца, који је поднет преко пуномоћника Небојше Дикића из Лесковца, ул. Пчињска 12, на основу члана 8ђ и члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), доноси:

## **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Далибора Стојковића из Стројковца, који је поднет преко пуномоћника Небојше Дикића из Лесковца, ул. Пчињска 12, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за снабдевање моторних возила течним горивом – подземног челичног резервоара запремине  $V=30m^3$ , за евродизел  $10m^3$ , лож уље  $10m^3$  и бензин премијум  $10m^3$ , са аутоматом за издавање горива и монтажном надстрешницом од  $12m^2$ , у склопу комплекса постојеће ТНГ- станице за моторна возила у Стројковцу, на КП бр. 2477 КО Стројковце, **због недостатака у садржини достављеног идејног решења.**

## **Образложење**

Далибор Стојковић из Стројковца, обратило се овом органу дана 20.10.2017.год., захтевом бр.ROP-LES-32687-LOC-1/2017, заводни бр. 353-318/17-02, преко пуномоћника Небојше Дикића из Лесковца, ул. Пчињска 12, за издавање локацијских услова за изградњу објекта за снабдевање моторних возила течним горивом – подземног челичног резервоара запремине  $V=30m^3$ , за евродизел  $10m^3$ , лож уље  $10m^3$  и бензин премијум  $10m^3$ , са аутоматом за издавање горива и монтажном надстрешницом од  $12m^2$ , у склопу комплекса постојеће ТНГ- станице за моторна возила у Стројковцу, на КП бр. 2477 КО Стројковце.

По пријему усаглашеног захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и то:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено идејно решење и
- да је уз захтев приложен адекватан доказ о уплати таксе и накнаде.

Увидом у идејно решење које је приложено уз захтев за издавање локацијских услова, утврђени су следећи недостаци:

- 1) Ситуациони план не садржи грађевинску и регулациону линију као и њихово међусобно управно удаљење и не садржи ознаку север;
- 2) У ситуационом плану није приказана планирана надстрешница бр.4, која поред позиције треба да садржи габарите, карактеристичне висинске коте и удаљеност од суседних парцела и суседних објеката. Поред наведеног, утврђено је да идејно решење не садржи основе, карактеристичне пресеке и изгледе планиране надстрешнице;
- 3) Идејно решење не садржи податак о капацитету постојећег подземног резервоара ТНГ-а који је у ситуационом плану означен бројем 6. Укупни капацитет резервоара (постојећег и планираног) је критеријум за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, па је потребно да наведени податак постоји у склопу идејног решења;
- 4) У легенди ситуационог плана уписан је утикачки шахт који нема ознаку 2 на цртежу.
- 5) У ситуационом плану према суседној КП бр. 3970/11 КО Стројковце означен је пожарни зид висине 2m, ватроотпорности 2 сата и 30 минута. У идејном решењу не постоји опис да ли је наведени зид постојећи или се планира његова изградња. Такође на КТП-у нема података да ли је приказани зид заправо пожарни зид висине 2m и ватроотпорности 2 сата и 30 минута. У усаглашеном захтеву дати појашњење.

**У ситуационом плану означити намену свих постојећих објеката на КП бр. 2477 КО Стројковце.**

**Уз усаглашени захтев за издавање локацијских услова приложити на увид водне услове бр. 02-07-842/2 од 24.02.2017.год. ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш као и решење о употребној дозволи бр. 351-8762/14-02 од 24.08.2015. год. (правоснажно од 28.08.2015.год.).**

**Уз предметни захтев приложен је противпожарни елаборат. Сходно члану 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) уз идејно решење се не прилажу елаборати и студије, осим за објекте за које је потребно израдити хидролошку студију на основу које се прибавља мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, које је саставни део водних услова а које надлежни орган прибавља, у име и за рачун инвеститора, у обједињеној процедури.**

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, не може се даље поступати по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) одлучено као у диспозитиву.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15). Овим закључком искоришћено је право на подношење усаглашеног захтева.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 21-058.

**Обрађивач**

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

**Шеф одсека**

Душанка Здравковић, дипл. прав.

**Шеф одељења за урбанизам**

Јасминка Миленковић, дипл. прав.