

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа
Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-38110-LOC-1/2017

Заводни бр.: 353-342/17-02

Датум: 08.01.2018.год.

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву предузећа "ВУЛЕ-КОМЕРЦ" д.о.о., Шишинце, који је поднет преко пуномоћника Петра Јовића, одговорног лица предузећа за пројектовање "Дубочица пројект" д.о.о.. Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бб, Занатски центар II, на основу члана 8ђ и члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев предузећа "ВУЛЕ-КОМЕРЦ" д.о.о., Шишинце, који је поднет преко пуномоћника Петра Јовића, одговорног лица предузећа за пројектовање "Дубочица пројект" д.о.о.. Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бб, Занатски центар II, за издавање локацијских услова за доградњу постојеће хладњаче (погона за припрему и замрзавање воћа) у Шишинцу, на КП бр. 570/2 КО Шишинце, **због недостатака у садржини достављеног идејног решења.**

Образложење

Предузеће "ВУЛЕ-КОМЕРЦ" д.о.о., Шишинце, обратило се овом органу дана 07.12.2017.год., захтевом бр. ROP-LES-38110-LOC-1/2017, заводни бр. 353-342/17-02, преко пуномоћника Петра Јовића, одговорног лица предузећа за пројектовање "Дубочица пројект" д.о.о.. Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бб, Занатски центар II, за издавање локацијских услова за доградњу постојеће хладњаче (погона за припрему и замрзавање воћа) у Шишинцу, на КП бр. 570/2 КО Шишинце.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и то:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- да је уз захтев приложено идејно решење и
- да је уз захтев приложен адекватан доказ о уплати таксе и накнаде.

Увидом у идејно решење које је приложено уз захтев за издавање локацијских услова, утврђени су следећи недостаци:

- 1) Идејно решење не садржи прилог 10. *I Садржај идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови* према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017);
- 2) У идејном решењу нису прецизно дефинисани урбанистички параметри – индекс заузетости и индекс изграђености као и спратност. У усаглашеном захтеву дефинисати наведене параметре у складу са Просторним планом града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца, бр.12/11");
- 3) У ситуационом плану није приказана регулациона и грађевинска линија. Ситуациони план треба да садржи растојање између регулационе и грађевинске линије;
- 4) Ознаку "север" не садржи *основа темеља (лист 2), основа галерије/кровне конструкције (лист 4) и основа кровне конструкције (лист 5)*. Према члану 31. Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) сваки цртеж основе, који приказује положај објекта у простору, има ознаку севера;
- 5) У склопу Главне свеске табела 0.5 *Општи подаци о објекту и локацији* није у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) – не садржи рубрику "врста радова" (нпр. нова градња, доградња, реконструкција, промена намене, адаптација, инвестиционо одржавање и сл.);
- 6) У решењу о одређивању одговорног пројектанта цитиран је неважећи Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 15/2015).
Важећи Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката објављен је у ("Сл. гласнику РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017).

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, не може се даље поступати по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) одлучено као у диспозитиву.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 21-058.

Обрађивач

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф одсека

Душанка Здравковић, дипл. прав.

Шеф одељења за урбанизам

Јасминка Миленковић, дипл. прав.