

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**

**Градска управа**

**Одељење за урбанизам**

Број предмета: ROP-LES-19571-LOCH-2/2018

Заводни бр.: 353-255/18-02

Датум: 24.08.2018.год.

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по усаглашеном захтеву удружења корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, који је поднет преко пуномоћника Душана Тошића из Ужица, ул. Малише Атанацковића бр.6, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси:

### **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** усаглашени захтев удружења корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, за издавање локацијских услова за изградњу НН мреже за напајање система за наводњавање парцела чланова удружења "Оаза" у КО Шарлинце: на КП бр. 5481 (СТС "Шарлинце 1"); извод 1-надземни вод: 5481, 5485, 5484, 5216, 5483, 5249; извод 2-надземни вод: 5481, 5461, 5460, 5489; (СТС "Шарлинце 2") 5480; извод 1-надземни вод: 5480, 5479; извод 2-надземни вод: 5480; извод 3-надземни вод: 5478; (СТС "Шарлинце 3") 4892 и 4893; извод 1-надземни вод: 4892, 4891, 4890, 4889, 4887, 4886, 4885, 4882, 4881, 4880, 4879, 4878, 4877, 4876, 4875, 4874, 4873, 4872, 4871, 4870, 4869, 5469; извод 2-надземни вод: 4893, 4896, 5465, 4730, 4729, 4728, 4727, 4726, 4725, 4724, 4723, 4722, 4721, 4720, 4719, 4718, 4717, 4716 и КО Међа: на КП бр. 2441/2 (СТС "Међа"); извод 1-надземни вод: 2441/2, 2440, 2435, 1360, 5243; извод 2-надземни вод: 2441/2, 2444, 2434, 2442, **због недостатка у садржини достављеног идејног решења.**

### **Образложење**

Удружење корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, обратило се овом органу усаглашеним захтевом преко Душана Тошића из Ужица, ул. Малише Атанацковића бр.6, у склопу система за електронско подношење пријава "еДозволе", дана 24.08.2018.год., захтевом бр. ROP-LES-19571-LOCH-2/2018, заводни број 353-255/18-02, за издавање локацијских услова за изградњу НН мреже за напајање система за наводњавање парцела чланова удружења "Оаза" у КО Шарлинце: на КП бр. 5481 (СТС "Шарлинце 1"); извод 1-надземни вод: 5481, 5485, 5484, 5216, 5483, 5249; извод 2-надземни вод: 5481, 5461, 5460, 5489; (СТС "Шарлинце 2") 5480; извод 1-надземни вод: 5480, 5479; извод 2-надземни вод: 5480; извод 3-надземни вод: 5478; (СТС "Шарлинце 3") 4892 и 4893; извод 1-надземни вод: 4892, 4891, 4890, 4889, 4887, 4886, 4885, 4882, 4881, 4880, 4879, 4878, 4877, 4876, 4875, 4874, 4873, 4872, 4871, 4870, 4869, 5469; извод 2-надземни вод: 4893, 4896, 5465, 4730, 4729, 4728, 4727, 4726, 4725, 4724, 4723, 4722, 4721, 4720, 4719, 4718, 4717, 4716 и КО Међа: на КП бр. 2441/2 (СТС "Међа"); извод 1-надземни вод: 2441/2, 2440, 2435, 1360, 5243; извод 2-надземни вод: 2441/2, 2444, 2434, 2442.

Увидом у идејно решење које је приложено уз усаглашени захтев за издавање локацијских услова, утврђено је да уз исто **није приложен прилог бр. 10 за постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу Државног пута II А реда, бр. 225 Гацин Хан-Брестовац-Бојник-Лебане (КП бр. 5473 КО Шарлинце).**

Чланом 34. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018), прецизирано је следеће:

*„Заштитни појас са сваке стране јавног пута, ван насеља, има следеће ширине:*

- 1) државни путеви I реда - аутопутеви, 40 метара;*
- 2) остали државни путеви I реда, 20 метара;*
- 3) државни путеви II реда, 10 метара;**
- 4) општински путеви, 5 метара.*

*Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, заштитни појас може бити и веће ширине, ако је планским документом предвиђена изградња функционалних садржаја пута и пратећих садржаја пута за потребе корисника.*

*Одредбе става 1. овог члана у погледу ширина заштитног појаса примењују се и у насељима, осим ако то није другачије одређено планским документом“.*

Садржина прилога 10. прецизирана је Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и садржи следеће:

1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација;
2. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања, и др.);
3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним државним путевима.

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Сходно напред наведеном недостатку, решено је као у диспозитиву закључка.

Обзиром да је подносилац захтева искористити право на подношење усаглашеног захтева, то сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017) нема права на подношење новог усаглашеног захтева.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем система за електронско подношење пријава "еДозволе", у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

**Обрађивач предмета**  
Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

**Шеф одељења за урбанизам**  
Жикица Стојановић, дипл. ецц.