

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-37457-LOC-1/2019

Заводни бр: 353-345/19-02

Датум: 12.12.2019. године

Лесковац

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву ИГМ „Младост“ доо, ул.Пушкинова бб Лесковац, поднетом преко пуномоћника Дејан Стојменовић ПР, Агенција за инжењеринг и консалтинг „DeXel PR“, ул. Змај Јовина бр.116/1 Врање, за издавање локацијских услова, на основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19) и члана 8. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ИГМ „Младост“ доо, ул.Пушкинова бб Лесковац, за издавање локацијских услова за изградњу 10kV кабла преко КП бр. 6366/1, 6366/23, 6276/8, 6276/15, 6276/16, 6236/6, 6236/7, 6276/12, 6223/20 и 6223/12 КО Лесковац, за напајање нове ТС 10/0,4 kV на КП бр. 6366/1 КО Лесковац, **због неиспуњења формалних услова и недостатака у садржини идејног решења.**

Образложење

ИГМ „Младост“ доо, ул.Пушкинова бб Лесковац, обратио се овом органу, преко пуномоћника Дејан Стојменовић ПР, Агенција за инжењеринг и консалтинг „DeXel PR“, ул. Змај Јовина бр.116/1 Врање, кроз Централни информациони систем, захтевом бр. ROP-LES-37457-LOC-1/2019, заведеним код овог одељења под бр. 353-345/19-02, за издавање локацијских услова за изградњу 10kV кабла преко КП бр. 6366/1, 6366/23, 6276/8, 6276/15, 6276/16, 6236/6, 6236/7, 6276/12, 6223/20 и 6223/12 КО Лесковац, за напајање нове ТС 10/0,4 kV на КП бр. 6366/1 КО Лесковац.

Уз захтев је приложено: доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, пуномоћје од 04.12.2019. године, катастарско-топографски план израђен од Бироа за геодетске радове „Јовић Неша“ доо Лесковац и Идејно решење бр.ТД ИДР 07/Е16-19 од новембра 2019. године израђено од „DeXel PR“ Агенције за инжењеринг и консалтинг Дејан Стојменовић, ул. Змај Јовина бр.116/1 Врање и главног и одговорног пројектанта Дејана Стојменовића дипл.инг.ел. (бр. лиценце 350 Г567 08).

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- 3) да је уз захтев приложено **идејно решење које није израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и**

4) да је уз захтев приложен доказ о уплати накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) напред наведеног Правилника, **али да уз захтев није приложен доказ о уплати републичке административне таксе у складу са истим чланом.**

Увидом у приложеној техничкој документацији утврђено је следеће:

- у табели општи подаци о објекту и локацији наведене су класификационе ознаке 222410 – локални електрични надземни или подземни водови и 221420- трансформаторске станице и подстанице. У осталом делу техничке документације наводи се да је предмет захтева полагање 10kV кабла за напајање новопланиране ТС 10/0,4kV у оквиру комплекса фабрике ИГМ „Младост“. Како у приложеном идејном решењу не постоји довољно података за изградњу трафостанице, потребно је у усаглашеном захтеву дефинисати да ли је иста предмет захтева, у ком случају је потребно допунити идејно решење подацима потребним за издавање локацијских услова;
- у графичкој документацији идејног решења није приказана цела катастарска парцела 6366/1КО Лесковац и постојећи објекти на њој као и удаљеност новопланираних објеката од постојећих;
- у техничком опису наведено је да се „траса полагања новопланираног 10kV напојног кабловског извода протеже од планиране будуће ТС 10/0,4kV на КП бр. 6366/1 КО Лесковац у оквиру комплекса фабрике ИГМ „Младост“ и пролази кроз комплекс паралелно са већ постојећим 10kV напојним каблом у дужини од 80м у правцу југ“, док у графичким прилозима није приказан постојећи вод и удаљеност новопланираног вода од постојећег;
- у графичком прилогу ситуације нису приказане (бројевима обележене) све катастарске парцеле преко којих прелази новопланирани вод (КП бр. 6276/16 и 6276/12 КО Лесковац) и парцела која се налази између КП бр. 6235/1 и 6223/20 КО Лесковац;
- у текстуалној документацији нису наведене све катастарске парцеле преко којих пролази планирани вод у графичкој документацији (КП бр. 6366/31 и 6235/1 КО Лесковац);
- у графичкој документацији није обележена дужина новопланираног кабловског вода;
- у табели општи подаци о објекту и локацији није наведен назив просторног односно урбанистичког плана;
- графичка документација идејног решења није урађена у складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 73/19);

Такође је, у складу са одредбама и прилозима Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 73/19) потребно исправити:

- у главној свесци идејног решења у делу за грађење/извођење радова наведено је: „за исходовање техничких услова за пројектовање“. Према прилогу 1. Правилника потребно је уписати врсту радова (нова градња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, промена намене);
- у Одлуци о одређивању главног пројектанта недостаје потпис и печат инвеститора (Прилог 8. Правилника);
- Изјаву одговорног пројектанта прилагодити врсти техничке документације приложене уз захтев за издавање локацијских услова.
- допунити табелу општи подаци о објекту и локацији у складу са прилогом 1. табела 0.6 Правилника;
- исправити бројеве службених гласника важећег Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 73/19)

Како из напред наведених разлога нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, решено је као у диспозитиву закључка, на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Сходно члану 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Подносилац захтева, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде, наведених у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/19).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, путем Централног информационог система, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач
Ђермановић Марија, инг.грађ.

Шеф одељења
Стојановић Жикица, дипл.ецц