

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за урбанизам  
Број: 351-20041/20-02  
ROP-LES-33546-ISAW-6/2020  
Датум: 11.03.2020. године  
Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца, Одељење за урбанизам, поводом захтева Града Лесковца ул. Пана Ђукића 9-11, поднетог на основу пуномоћја од стране ЈП „Урбанизам и изградња“ из Лесковца, за издавање решења о одобрењу, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл. 28.став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр. 68/19) а у вези са чланом 50. (с7) Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 9/20), доноси

## З А К Љ У Ч А К

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Града Лесковца ул. Пана Ђукића 9-11, за издавање одобрења за извођење радова на изградњи канализационе мреже на старом Грделичком путу и насељу Винар на путу Лесковац-Власотинце на КП бр. 12570/2, 12549/1, 12549/2, 12486/1 и 14302/1 КО Лесковац и КП. бр. 3190/1, 3190/3, 2925, 2947/2, 2880/2, 2881/2 и 3189/3 КО Мрштане, због неиспуњења формалних услова.

## О б р а з л о ж е њ е

Град Лесковац ул. Пана Ђукића 9-11, поднео је дана 05.03.2020. године, овом одељењу захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи канализационе мреже на старом Грделичком путу и насељу Винар на путу Лесковац-Власотинце на КП бр. 12570/2, 12549/1, 12549/2, 12486/1 и 14302/1 КО Лесковац и КП. бр.3190/1, 3190/3, 2925, 2947/2, 2880/2, 2881/2 и 3189/3 КО Мрштане, заведен под бројем 351-20041/20-02, захтев заведен код АПР под бројем ROP-LES-33546- ISAW-6/2020.

Уз захтев инвеститор је приложио; пуномоћје, накнаду за Централну евиденцију АПР у износу од 2.000,00 динара, информацију о локацији од 06.04.2019. године, локацијске услове бр. 353-173/19-02 од 03.06.2019. године и Идејни пројекат бр. 5305 од марта 2020. године, чији је саставни део главна свеска и пројекат хидротехничке инсталација, урађен од ЈП „Урбанизам и изградња“ из Лесковца.

Увидом у приложени Идејни пројекат бр. 5305 од марта 2020. године, чији је саставни део главна свеска и пројекат хидротехничке инсталација, урађен од ЈП „Урбанизам и изградња“ из Лесковца, као и локацијске услове бр. ROP-LES-33546-LOC-2/2019, заводни бр. 353-173/19-02, од 04.06.2019. године, утврђени су следећи недостаци:

- 1) У техничким условима за паралелно вођење канализације у заштитном пружном појасу железничке пруге Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница-Табановце у Лесковцу, издатим од стране АД за управљање јавном железничком инфраструктуром бр. 2/2018-1668, датум: 18.12.2018. године, наведено је:

1. „Могуће је извршити паралелно вођење канализације са леве стране железничке пруге Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница-Табановце од наспрам км 289+890 до наспрам км290+180 на удаљености од минимум 50,0 м мерено од осовине најближег колосека и изван граница железничког земљишта;
2. Могуће је извршити паралелно вођење канализације са леве стране железничке пруге Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница-Табановце од км 289+610 до наспрам км290+675 на удаљености од минимум 20,0 м мерено управно на осовину најближег колосека и изван граница железничког земљишта.“

Како графички прилози приложеног идејног пројекта не садрже приказ железничког земљишта, потребно је приликом подношења усаглашеног захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова **приказати у графичким прилозима железничко земљиште са искотираним наведеним удаљеностима предметне инсталације канализације (на датим стационачима км 289+890 до наспрам км290+180 и км 289+610 до наспрам км290+675) у односу на осовину најближег колосека.**

- 2) Условима ЈКП „Водовод“, број досијеа: РОП-33546/2019, 42/2019 од 13.05.2019, наведено је: **„Посебни услови: - хоризонтално и вертикално одстојање између водова канализационе и водоводне мреже износи најмање 50 см на деоници приближавања и укрштања.“** Приликом подношења усаглашеног захтева потребно је кроз графичку документацију приказати детаљ приближавања и укрштања између водова канализационе и водоводне мреже у складу са условима Водовода.
- 3) Потребно је усагласити трасу предметне инсталације са трасом предвиђеном у идејном решењу које је приложено приликом издавања локацијских услова бр. РОП-LES-33546-LOC-2/2019, на делу државног пута Ib реда број 39, између стационача 73+200.58 и 73+231.30.
- 4) Потребно је ускладити графички прилог – детаљ укрштања и паралелног вођења предметног канализационог вода са ЕЕ кабловима, са условима 8O.0.0.0.-D-10.02-152889-19 издатим од стране ЕПС „Дистрибуција“ Лесковац, у поступку издавања локацијских услова бр. РОП-LES-33546-LOC-2/2019.
- 5) У сажетом техничком опису главне свеске идејног пројекта, потребно је, поред осталих наведених подлога за пројектовање навести и услове за пројектовање и прикључење издате од стране ималаца јавних овлашћења, у поступку издавања локацијских услова бр. РОП-LES-33546-LOC-2/2019. Такође, потребно је допунити изјаву одговорног пројектанта, да је пројекат израђен и у складу са локацијским условима бр. РОП-LES-33546-LOC-2/2019.

Имајући у виду напред наведено а како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, донета је одлука као у диспозитиву, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл. 28. став 5. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр.68/19).

Сходно члану 28. став 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.68/19) прописано је да :ако подносилац захтева а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћају административне таксе и накнада наведена у члану 27.ст. 2 тач. 2 овог Правилника.

Подносиоц захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

Против овог решења може се електронским путем уложити приговор року од 3 дана од дана пријема истог Градском већу града Лесковца. Приговор се предаје електронским путем таксиран са 240,00 динара административне таксе на ж.р.бр.. 840-742241843-03, позивом на број 97 21-058 корисник Град Лесковац.

Решење доставити :подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, архиви града Лесковца и објавити на интернет страници надлежног органа.

Обрадио  
Биљана Ђорђевић дипл.правник

Шеф одељења  
Жикица Стојановић дипл.ецц