

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**

**Градска управа**

**Одељење за урбанизам**

Број предмета: ROP-LES-14542-LOC-1/2020

Заводни бр: 353-200/20-02

Датум: 23.06.2020. године

Лесковац

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву ЈКП „Водовод“ ул. Пана Ђукића бр.14 Лесковац, поднетом преко пуномоћника Ине Стојановић из Лесковца, ул. Поп Мићина бр.1, за издавање локацијских услова, на основу члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), а у вези члана 50. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 9/20), доноси:

## **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев ЈКП „Водовод“ ул. Пана Ђукића бр.14 Лесковац, за издавање локацијских услова за изградњу топлотне подстанице и прикључног вода на дистрибутивну топловодну мрежу за објекат управне зграде ЈКП „Водовод“ на КП бр. 7815/1, 7815/2 и 7817 КО Лесковац, **због недостатака у садржини идејног решења.**

## **Образложење**

ЈКП „Водовод“ ул. Пана Ђукића бр.14 Лесковац, обратио се овом органу, преко пуномоћника Ине Стојановић из Лесковца, ул. Поп Мићина бр.1, кроз Централни информациони систем, захтевом бр. ROP-LES-14542-LOC-1/2020, заводни број 353-200/20-02, за издавање локацијских услова за изградњу топлотне подстанице и прикључног вода на дистрибутивну топловодну мрежу за објекат управне зграде ЈКП „Водовод“ на КП бр. 7815/1, 7815/2 и 7817 КО Лесковац.

Уз захтев је приложено: доказ о уплати таксе и накнаде, овлашћење бр.4119 од 18.06.2020.године, катастарско-топографски план бр.955-603/2018 од јуна 2018. године израђен од ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац и Идејно решење бр. 520 од јуна 2020.године (Главна свеска и Пројекат машинских инсталација) урађено од „Станковић инжењеринг“ доо Лесковац и главног и одговорног пројектанта Будимира Стојиљковића дипл.ел.маш. (број лиценце 330 4674 03).

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење које није израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и

4) да је уз захтев приложен адекватан доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) напред наведеног Правилника.

Увидом у приложени захтев и приложену техничку документацију утврђено је:

- 1) У графичком прилогу Идејног решења (ситуациони план):
  - а) нису обележене постојећа и новопланирана подстаница;
  - б) нису обележена растојања подземног дела топловода од објекта бр.2 на КП бр. 7815/2 КО Лесковац и објекта бр.1 на КП бр. 7815/1 КО Лесковац;
  - в) није приказан надземни део топловода у дужини од 15m;
  - г) у легенди није означен објекат на КП бр. 7815/1 КО Лесковац од кога су приказана удаљења подземног дела планираног топловода у дужини од 0,6 и 1m.
- 2) У главној свесци идејног решења табели 0.5. Општи подаци о објекту и локацији уписан је погрешан плански основ (катастарске парцеле на којима је планирана изградња налазе се у обухвату планског документа - Измене и допуне плана генералне регулације 1 – ужи градски центар у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца бр.33/19“));

При подношењу усаглашеног захтева у графичком делу идејног решења - ситуацији обележити подземни и надземни део топловода са планираним дужинама, планирану и постојећу топлотну подстаницу, удаљења подземног дела топловода од околних објеката, дефинисати објекат на КП бр. 7815/1 КО Лесковац и у текстуалном делу идејног решења детаљније описати надземни део топловода.

Како из напред наведених разлога нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, решено је као у диспозитиву закључка, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.68/2019), а у вези члана 50. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 9/20).

Сходно члану 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Подносилац захтева, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде, наведених у члану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 68/19).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, путем Централног информационог система, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач  
Ђермановић Марија, инг.грађ.

Шеф одељења  
Стојановић Жикица, дипл.ецц