



Република Србија

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-19812-LOC-1/2021

Заводни бр.: 353-231/21-02

Датум: 01.07.2021. год.

Л е с к о в а ц

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву ТП „Месокомбинат-Промет“ д.о.о. Лесковац, Турековац бб, поднетог преко пуномоћника Привредно друштво за производњу гасне и енергетске опреме, ижењеринг и трговину „ГасТех“, д.о.о., ул. Краља Петра I бб, Инђија, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. и члана 53.а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и члана 8. став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ТП „Месокомбинат-Промет“ д.о.о. Лесковац, Турековац бб, који је поднет преко пуномоћника Привредно друштво за производњу гасне и енергетске опреме, ижењеринг и трговину „ГасТех“, д.о.о., ул. Краља Петра I бб, Инђија, за издавање локацијских услова за изградњу инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе котларнице на КП бр. 8104/2 КО Турековац, због недостатака у садржини идејног решења.

Образложење

Подносилац захтева ТП „Месокомбинат-Промет“ д.о.о. Лесковац, Турековац бб, обратио се овом органу преко пуномоћника Привредно друштво за производњу гасне и енергетске опреме, ижењеринг и трговину „ГасТех“, д.о.о., ул. Краља Петра I бб, Инђија, за издавање локацијских услова за изградњу инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе котларнице на КП бр. 8104/2 КО Турековац.

Уз захтев је приложено:

- пуномоћје;
- доказ о уплати таксе и накнаде;
- катастарско-топографски план бр. 952-065-12901/2021 из фебруара 2021;
- Идејно решење бр. 1155-21 из маја 2021. године (0. Главна свеска, 2/1 Пројекат конструкције, 4. Пројекат електроенергетских инсталација, 6.1 Пројекат машинских инсталација. 6.2. Пројекат машинских инсталација - котларница),

урађено од стране „ГасТех“, д.о.о., ул. Краља Петра I бб, Инђија, оверено од стране: одговорног лица пројектанта Братислава Сацаковића; главног пројектанта Вање Грновић, дипл. инж.маш., број лиценце 330 G981 08; одговорног пројектанта Пројекта конструкције Рајка Зорића, дипл. инж. грађ., број лиценце 311 2072 03; одговорног пројектанта Пројекта електроенергетских инсталација Јована Грубише, дипл. инж. ел., број лиценце 350 L249 12; одговорног пројектанта пројекта машинских инсталација Вање Грновић, дипл. инж.маш., број лиценце 330 G981 08; одговорног пројектанта Пројекта машинских инсталација – котларница, Оливере Милисављевић, дипл. инж. маш., број лиценце 330 8974 04;

- Прилог 11 – Идејно решење за испуњеност безбедоносних услова, урађен од стране „ГасТех“, д.о.о., ул. Краља Петра I бб, Инђија, оверен од стране: одговорног лица пројектанта Братислава Сацаковића; главног и одговорног пројектанта Вање Грновић, дипл. инж.маш., број лиценце 330 G981 08.

По пријему захтева, овај орган је, у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и утврдио:

- да је надлежан за поступање по захтеву;
- да је захтев поднет у прописаној форми и да **не садржи све прописане податке**;
- да је уз захтев приложено Идејно решење;
- да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде.

Увидом у предметни захтев и приложени техничку документацију, утврђени су следећи недостаци:

- 1) У наслову пројекта наведено је: **Инсталација компримованог природног гаса за потребе котларнице на КП бр. 8104/2 к.о. Турековац**. Насловом није јасно дефинисано да ли је Пројектом предвиђена изградња нове котларнице, реконструкција постојеће котларнице итд. Увидом у приложени 6.2. Пројекат машинских инсталација – котларница, утврђено је да предвиђени радови, у оквиру постојеће машинске сале у склопу објекта енергоблока, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) представљају **изградњу котларнице**. У текстуалном делу, Опис архитектонско-грађевинских радова наводи се „**адаптација машинске сале у гасну котларницу**“. У осталим деловима Пројекта, у техничком опису у саставу текстуалне документације, наводи се: „Инсталација компримованог природног гаса и **реконструкција постојеће уљне котларнице у парну котларницу**“.

Потребно је прецизирати наслов предметног пројекта тако да он обухвата све објекте за које се захтева издавање локацијских услова. Имајући у виду одредбе Закона, члан 2, тачка 30-32), потребно је термилошки ускладити наслов пројекта као и све делове техничке документације, сходно врсти радова који су предвиђени Пројектом.

- 2) У Главној свесци, у табели Основни подаци о објекту и локацији, **потребно је уписати податке о свим елементима (инсталацијама и опреми) која се уграђује** (подаци о МРС, дужина гасовода, дужине напојних каблова, снага котла итд.).
- 3) У Пројекту машинских инсталација наведено је: „Регулациона станица поставља се у кућицу од челичног лима димензија 3,6x1,0x2,1m.“ Потребно је дати графички

приказ кућице у коју се смешта РС; дефинисати да ли је предвиђена заштитна мрежа/ограда, уз поштовање правила из планског основа – Просторни план града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца бр. 12/11):

„Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама или металним орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС се могу постављати у дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се поставља и ограда и надстрешница. Издувне цевоводе сигурносних испусних вентила извести најмање 1 m изнад крова МРС у атмосферу и заштити од улаза страних тела. Противпожарне славине поставити на гасоводу испред МРС, као и иза ње, на растојању од најмање 5 m, а не даље од 100 m. Просторије или дозидане зграде, у којима се постављају МРС, морају бити добро вентилиране, са подом од тешко горивних материја који не варниче. Простор на коме се подиже МРС оградити металном мрежом или неком другом врстом ограде. Између ограде и спољних зидова МРС мора постојати заштитна зона од најмање 2 m и ограда не сме бити нижа од 2,5 m. У станицама широке потрошње обавезно је уграђивање одоризатора - за убацивање мириса у гас. До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, мин. ширине 3 m.“

- 4) У Главној свесци није приложена Одлука о одређивању главног пројектанта, као ни Изјава главног пројектанта, сходно Прилогу 3. и 8. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019).
- 5) У графичком прилогу – ситуациони план Пројекта електроенергетских инсталација, нису приказани сви напојни каблови (недостаје напојни кабл од ГРО до ЕКО-КПП, који је описан у текстуалном делу Пројекта ЕЕ инсталација). Такође, у ситуационом плану Пројекта ЕЕ инсталација, електрокомандни орман ЕКО-КПП је учртан на фасадном зиду објекта, док је у текстуалном делу наведено: „електрокомандни орман ЕКО-КПП инсталира се у просторији суседног објекта.“ Потребно је ускладити текст са графиком.

Чланом 8. став 2. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ. Закона.

Како је утврђен недостатак у садржини достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа, путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр.840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач предмета

Ивана Радосављевић, дипл.инж.арх.

**Руководилац групе
за израду локацијских услова**

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

Шеф одсека за обједињену процедуру

Душанка Здравковић, дипл.правник

Шеф одељења за урбанизам

Јасминка Миленковић, дипл.правник